

LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
				SISESTUS LIITUMISKILBIST	54,8	25A	AXPK4C16
				MAANDUR			Cu16
				GENERAATORI PISTIKÜHENDUS			XPJ5G6
				ÜMBERLÜLITI –S1 "VÕRK–0–GENERAATOR"			
				LIIGPINGEKAITSMED B+C			
	1			Ahi	2,5	C16	XPJ5G2,5
	2			Elektripliit	7,0	C16	XPJ5G2,5
	3			Perspektiivne päikesepaneelide inverter		C16	
	4			Soojuspump	2,0	C16	XPJ3G2,5
	5			Külmkapi ja mikrolaineahju pistikupesad	0,5	C16	XPJ3G2,5
	6			Valve keskseade	0,2	C6	XPJ3G1,5
	7			Ventilatsiooniseadmete toide	0,5	C10	XPJ3G1,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
	8			Elektriauto laadija (perspektiivne)	9,0	C16	XPJ5G4
	9			Värava ajam, välipistikupesad terrassil	1,0	C16	MCMK2x2,5/2,5
	10			Kaevu pumba pistikupesad	0,5	C10	MCMK2x1,5/1,5
	11			Välisvalgustid ja pistikupesad räästa all	0,5	B10	XPJ3G1,5
				Sissesõidutee valgustid ja posti otsas			MCMK2x2,5/2,5
				–K1, 16A			
	12			Hämaralüliti ja programmeeritav aegrelee		B6	
				Hämaralüliti andur (HL)			XPJ2x1,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 25A			
	13			Köögi, elutoa, esiku, panipaiga, abiruumi	0,5	B10	XPJ3G1,5
	14			magamistoa valgustus			
	15			Sanitaarruumide valgustus	0,3	B10	XPJ3G1,5
				Nõudepesumasin	2,0	C16	XPJ3G2,5
	16			Elektrikeris	6,0	C16	XPJ5G2,5

Nimipinge:	400 V	Vastupidavus lühisele: 6 kA	Teenindusviis: Ühepoolne	Märgistus: Valmistaja normaal
Pingesüsteem:	TN–S	Kaitseklass: IP31	Toide:	Mõõturiid:
Nimiivool:	32 A	Keskuse liik: Jaotuskeskus, uksega	Väljuvad liinid:	Maandus: Määruste järgi
Installeeritud võimsus:	54,8 kW	Paigaldusviis: Seinale, süvistatav	Klemmliistud: N, PE	Värv: Valmistaja normaal
Arvutuslik võimsus:	15,9 kW	Keskuse max. mõõdud:	Nimesildid: Valmistaja normaal	Reserv:

TÖÖ: ELEKTRIPAIGALDISE TÖÖJONISED	Koostas:	I.Aps	
	Kinnitas:	I.Aps	
	Kuupäev:	24.01.2020	
	Stadium:	TP	Muud:
	JOONIS: PEAJAOTUSKESKUS PJK Skeem		
	Mõõtk:	—	Leht: 1 / 2
Tarkvar:	CAD	Faill:	062-EL2-01.pdf

Töö- joon nr.: 062-EL2-01