

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid

1. Geodeetiline alusplaan	ATG_19136.dwg
2. Projektjoonis	1937_PP_VK-4-01_asend.dwg
3. Projekti seletuskiri	1937_PP_VK-3-01_seletus.docx

Telia Eesti AS (edaspidi "Telia") seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel:

Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise Eeskirjast:	jah
Töid võib teostada ainult Telia volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel:	jah
Info tööloa saamiseks telefoninumbril:	5030055
Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis:	Kaablikanalisisatsioon
Projekt kooskõlastatakse märkustega:	Järelevalve teenuste tellimiseks ja tegutsemisloa saamiseks siderajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks, palume esitada taotlus Ehitajate portaali kaudu. Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega. Enne kaevamistöde alustamist looduses kindlaks määrata olemasolevate siderajatiste täpne asukoht. Ristumistel siderajatised käsitsi lahti kaevata kaitsta või toestada vajumise ja vigastuste vältimiseks, enne ristumiste kinni ajamist kutsuda kohale Telia järelevalvespetsialist veendumaks et siderajatiseid ei ole vigastatud.

Kooskõlastus kehtib kuni 10.11.2020