


Nimipinge, U _n :	230 / 400 V	Kaitseklass:	IP 30	Toiteeliini sisestus:	Alt	Mooteseadmed:	Ei ole
Nimivool, I _n :	63 A	Keskuse liik:	Jaotuskeskus, uksega	Tarbijaliin. sisest.:	Ülevalt ja alt	Maandus:	EEI3 kohaselt
Inst. võimsus, P _i :	33.1 kW	Paigaldusviis:	Süvistatav	Klemmlistud:		Kesta värv:	Valge
Arv. võimsus, P _a :	16.7 kW	Moodulikoht. arv:	26	Märgistus:	Valmistaja standard	Moodud:	
 <p>Tel. +372 6 403 770, E-mail info@melte.ee Registri number 10490212</p>				<p>Domus kinnisvara Ridaelamu elektripaigaldis</p> <p>Saueaugu tee 2 Saue vald, Harjumaa</p> <p>Peajaotuskilbi PJK skeem</p>			
Projekteeris:	L. Luige					Põhiprojekt	
Kinnitas:	A. Luige					1612-08	
						E3	
Ruuplow	21.12.2016	Fa	kilp JK.dwg	1/1	A4		