


MÄRKUSED

1. Maandus- ja potentsiaaliühtlustuspaigaldis ehitada välja lähtudes eeskirjast - EVS-IEC60364
2. Maanduskontuuri võib paigaldada toitekaabliga paralleelselt ühte kraavi, või kasutada vundamendimaanurit

 <p>Tel. +372 6 403 770, E-mail info@melte.ee Registri number 10490212</p>		<p>Tellijä: Domus kinnisvara</p> <p>Objekt: Ridaelamu elektripaigaldis</p> <p>Objekt aadress: Saueaugu tee 2 Saue vald, Harjumaa</p> <p>Joonise nimi: Potentsiaaliühtlustuse põhimõtte skeem</p> <p>Lehekülj: 1/1</p>		<p>Projekt/laadum: Põhiprojekt</p> <p>Töö nr.: 1612-08</p> <p>Joonise nr.: E5</p> <p>Mõõtkava:</p>
Projekteeris:	L. Luige			
Kinnitas:	A. Luige			
Kuupäev:	21.12.2016	Fa:	Potentsiaal.dwg	