

TABEL 2: KÜTTE PÕHIMATERJALIDE LOETELU						
Tähis:	Nimi (kirjeldus):	Mõõt:	Kood:	Kogus:	Ühik:	Tootja näitena/märkused:
ÜKS RIDAELAMU BOKS!						
KÜTTE TORUSTIK						
	Põrandakütte toru	20x2.0	PE-Xc	600	jm.	
	Komposiittoru	32x3.0	Unipipe (isoleeritud)	35	jm.	
	Komposiittoru	40x4.0	Unipipe (isoleeritud)	6	jm.	
KOLLEKTORID						
K-1	Komplektne põrandakütte kollektor vooluhulgamõõturitega 7-kontuurile			1	kompl.	TECE
K-2	Komplektne põrandakütte kollektor vooluhulgamõõturitega 5-kontuurile			1	kompl.	TECE
	Kollektorikapp , vastavalt kollektori pikkusele			2	tk	TECE
	Ruumitermostaat põrandaküttele			8	kompl.	digitaalne
	Ruumitermostaat põrandaküttele - põrandaanduriga			2	kompl.	digitaalne
	Liiniseadeventiil DN 25			2	tk	Danfoss
	Ajam			11	tk	TECE
	Kuulkraan DN25			2	tk	
	Kuulkraan DN32			2	tk	
MUUD MATERJALID						
	Küttesüsteemi torustiku liitmikud, põlved jne				kompl.	vastavalt vajadusele
	Soojusisolatsioon kütte magistraalidele				kompl.	vastavalt vajadusele
	Tühjendusventiilid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Automaatsed õhutusventiilid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Ühendus- ja kinnitusdetailid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				kompl.	vastavalt vajadusele
	Sidumistraat põrandaküttele				kompl.	vastavalt vajadusele
	Kaitsehülsstoru				kompl.	vastavalt vajadusele

SOOJUSPUMBA SÕLM						
	Maasoojuspump, 8 kW			1	tk	Thermia
	Pump põrandakütte, 0,35l/s, 4mVs			1	tk	
	Fittingud ja abiseadmed vastavalt skeemile			1	kompl.	
	Süsteemi täitmine, häälestamine, käivitamine, koolitus			1	kompl	

MÄRKUSED

1. Käesoleval spetsifikatsioonil on antud kütte põhiseadmed. Soojussõlme seadmete spetsifikatsioon vastavalt soojussõlme skeemile.
2. Käesoleval spetsifikatsioonis torustikude pikkused on antud vastavalt KV joonistele.
2. Tooted võib asendada samaväärsetega. Paigaldamisel juhinduga konkreetse tootja paigaldusjuhistest.