




1. Mitmejoaline eearvesti koos tagasilöögiklapiga 2,5m ³ /h	DN20	1 tk
2. Kuulkraan	DN20	3 tk
3. Sirge toruosa L1 ≥ 60 mm	DN20	1 tk
4. Sirge toruosa L2 ≥ 100 mm	DN20	
5. Kolmik	DN 20/15/25	1 tk
6. Tühjenduskraan-kuulkraan	DN15	1 tk
7. Veearvesti kandur	L=265mm	1 tk
8. Elekterkeemisüleminek	DN 25/40	2 tk
9. Põlv 90°	DN 32/40	1 tk
10. Tagasilöögiklapp	DN 20	1 tk
11. Mehaaniline joogiveefilter	DN 20	

Märkused:

1. Peaveemõõdusõlme koos veemõõtjaga paigaldab ehitaja.
2. Veearvesti plommib kohalik vee-ettevõtte
3. Veearvesti konsool-kandur peab tagama veearvesti paigalpüsivuse
4. Veemõõdusõlme konsool maandada.

veesti nominaalne veekulu 2,5m³/h

veesti kaliiber 3/4"(20mm)

veesti pikkus L = 190mm

Objekti nimetus/Andmed

Joonise nimetus

VEEVARUSTUS
Veemõõdusõlm