

Tehnilised tingimused nr .

**Tehnilised tingimused on väljastatud**

**kinnistu veevarustuse- ja reovee ärajuhtimise rajatiste ning veemõõdusõlme projekti koostamiseks üksikelamule.**

**1. Veevarustus**

- 1.1 AS ELVESO on nõus lubama kinnistule ühisveevärgist vett koguses kuni 0,4 m<sup>3</sup>/ööpäevas (12,0 m<sup>3</sup>/kuus).
- 1.2 Kinnistu veevarustuse rajatised projekteerida ja välja ehitada alates kinnistu liitumispunktist ühisveevärgiga punktis **V-1**

**2. Reovesi**

- 2.1 AS ELVESO on nõus võtma vastu kinnistult reovett koguses kuni 0,4 m<sup>3</sup>/ööpäevas (12,0 m<sup>3</sup>/kuus).
- 2.2 Kinnistu reovee ärajuhtimise rajatised projekteerida ja välja ehitada alates kinnistu liitumispunktist ühiskanalisatsiooniga punktis **K-1** (vaatluskaev koordinaatidega X=6584474.83 ja Y=546313.26, LISA 1).

- 3. tehnilised üldnõuded projekteerimisele ja ehitamisele leiab meie kodulehelt: <http://elveso.ee/vesi>.

**4. Lisad:**

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

- 5. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 1 aasta alates 06.12.2018.

Lugupidamisega

*/allkirjastatud digitaalselt/*