

Teie: 07.06.2023.a.

Meie: 08.06.2023.a. nr.3.3-11/36

Edastame Teile aadressil
tingimused:

asuva soojussõlme rekonstrueerimise tehnilised

1. soojuskandja parameetrid AS Silpower kollektorites:
 - soojusvõrgu temperatuurigraafik – 105/65⁰C;
 - rõhk soojusvõrgu toite- ja tagastuvas kollektoris:
kütteperioodil: $p' = 7,0$ baari, $p'' = 1,5$ baari;
suveperioodil: $p' = 6,0$ baari, $p'' = 1,5$ baari.
2. soojuskandja parameetrid soojussõlmes Ranna tn 4:
 - rõhk soojusvõrgu toite- ja tagastuvas kollektoris:
kütteperioodil: $p' = 5,8$ baari, $p'' = 2,8$ baari;
suveperioodil: $p' = 5,9$ baari, $p'' = 3,2$ baari;
 - kasulik temperatuurilang:
kütteperioodil – 80/60 °C ;
suveperioodil – 60/40 °C;
 - temperatuurigraafik sekundaarpoolel (kuum tarbevesi) – 7/55 °C;
 - soojussõlme soojusvõrguga liitmise skeem (sõltumatu või sõltuv) valida Teile äranägemist mööda;
3. enne ehitustööde algust tuleb soojasõlme projekt esitada kooskõlastamiseks AS-le Silpower. Projekt saab kooskõlastada digitaalselt.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)