



- ☐ Laevalgusti toide
- ☒ Laevalgusti
- ☒ Seinvalgusti, h=500
 - ☒ Kohtvalgusti, süvispaigaldus
- ☒ Evakuatsioonivalgusti
- ☒ Turvvalgusti
- ☒ Hämaraandur, h=2500

1. Lülitiit paigalduskõrgus on 1000mm (kui joonisel ei ole märgitud teisiti).
2. Lülitiid on sisselülitatud asendis klavi ülemises sissevõutusel asendis.
3. Lülitiid kaabeldus korterites teostada kaabliga XPJ-HF Dca 3G1,5.
4. Kõrvuti asetsevad lülitiid paigaldada horisontaalselt ühteale raamile.
5. Lülitiit kaugus akendest ja uustest on 150mm.
6. Kõõgimõõbli valguse juhtimine mõõblisse integreeritud sensornupust.
7. Trepikoa ja valgustite täpsed mõõdud ja asukohad vaadata sisekujunduse projekts.
8. Hoones kasutatavate kaablite tuleohutlikus (CPR) peab olema vähemalt: hoone üldiselt Dca-s2,d2,a2 ja evakutsiooniteedel Cca-s1,d1,a2.
9. Mõõbli valgustus – pidev toide.

		188 nr.	010224	Joonise nr.	V02
Objekt	HARJU MAAKOND, ANIJA VALD, KEHRA,			Staadium	Muudatus
Joonise nimetus	Valgustu 2.korrus			PP	
				Leht/lehti	x/x
				Mõõtkava	
				Kuupäev	01.02.202