

LIITUMISTINGIMUSED

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

- **Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Veevarustus:

Nurme tänava veetorustikust on kinnistuni ehitatud De 40 PE veeühendustoru, mis on lõpetatud kinnistu piiri kõrval maakraaniga. Maakraan on liitumispunktiks ühisveevõrguga.

Kinnistule projekteerida De 32 PE veetoru maakraanist kuni elamuni. Ehitustööde lõpus viia maakraani kape maapinna tasapinda, kape puudumisel tuleb see paigaldada.

Hoones asuv veemõõdusõlm peab vastama AS Tartu Veevõrk nõuetele. Vajadusel veemõõdusõlm rekonstrueerida või teiselaldada.

Kogu kinnistu tuleb veega varustada ühe veeühenduse ja veemõõdusõlme kaudu. Enne veemõõdusõlme ei tohi veeühendustorule rajada ühtegi hargnemist.

Vana tööst kõrvaldatav veeühendustoru katkestada kinnistul asuvas hargnemissõlmes.

Kanalisatsioon:

Nurme tn kanalisatsioonitorustikust on kinnistuni ehitatud De 160 PVC ühendustoru, mis on lõpetatud kinnistu piiri kõrval otsakorgiga. Projekteerida kinnistutorustik olemasolevast torust kuni elamuni.

Ühendustorustik projekteerida De 160 PVC torudest ning hoone väljundid kuni esimese kaevuni De 110 PVC torudest.

Ühendustorustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta.

Majaühendustorustikul peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Sademevesi immutada kinnistul pinnasesse.

Drenaaži- ja sademevee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on rangelt keelatud.

- Liitumispunktide koordinaadid:

Koordinaadid:	x	y
<i>Veevõrguga liitumispunkt (maakraan)</i>	<i>6476102.010</i>	<i>659048.901</i>
<i>Kanalisatsioonivõrguga liitumispunkt</i>	<i>6476102.480</i>	<i>659049.163</i>

Üldised liitumistingimused:

- Veevõrk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar)
- Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekt tuleb kooskõlastada AS-ga Tartu Veevõrk.
- Vee- ja kanalisatsiooniprojekti 1 kooskõlastatud eksemplar tuleb esitada AS-le Tartu Veevõrk.
- Krundisestse torustike ehitamine tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt kooskõlastada AS-ga Tartu Veevõrk.
- **Ehitatud kinnistutorustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevõrk kohe pärast ehitustööde lõpetamist esitada ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**
- Kohe peale krundi liitmist ühiskanalisatsioonivõrguga (hoone kanalisatsioonitorustiku ühendamisest liitumispunktiga) peab kinnistu omanik sõlmima AS-ga Tartu Veevõrk kanalisatsiooniteenuse tarbimiseks kliendilepingu.
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping.**

/allkirjastatud digitaalselt/

AS Tartu Veevõrk
Spetsialist

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!