

Elektrivarustuse tehnilised tingimused nr.

Objekt	
Asukoht	
Taotleja	
Aadress	
Isik	
Tlf	

1. lahendab küsitud võrguühenduse läbilaskevõime kasvu 3*80A-le Kikase alajaama baasil.
2. Toide tagatakse olemasolevas 0,4 kV trassikoridoris.
3. Hoone välisseinale näha ette asukoht voolutrafodega liitumiskilble.
4. Soojustusse jäävate elektrirajatiste puhul arvestasa muutuvast paigaldusviisist tulenevate nõuetega.
5. Kinnistule jäävatele liinirajatistele kehtestada servituudi ala.
6. Elektripaigaldise projekteerimisel lähtuda elektromagneetilise ühilduvuse nõudest. Tarbija elektripaigaldis peab vastama elektromagnetilise ühilduvuse standarditele EVS-EN 61000-3-2 ja EVS-EN 61000-3-3, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu EMÜ direktiivile 2004/108 EÜ. Mõra nivoo elektripaigaldises sageduste diapsoonil CENELEC "A", sageduste vahemikus 3-95 kHz (EN 50065), ei tohi ületada 56 dBµV. Vajadusel kasutada täiendavaid summutusvahendeid.
7. Tarbimistingimuste muutmine toimub üldistel alustel.

Muud nõuded:

1. Elektripaigaldise sidumisprojekt elektrivõrguga kooskõlastada:
2. Tehnilised tingimused kehtivad üks aasta.