

Tehnilised tingimused

kotermaja renoveerimiseks

Objekt:

Taotleja:

Veevarustus

1. Veevarustus lahendada olemasolevast liitumispunktist , vajadusel sisend vahetada.
2. Soojussõlme paigaldada nõuetekohane veemõõdusõlm.
3. Lubatud max veetarbimine kuni 11 m³/d .

Kanalisatsioon

1. Kanalisatsioon lahendada olemasolevate sisendite baasil.
2. Lubatud on kanaliseerida vaid olmereovett.
3. Vältida sade- ja pinnavete sattumine kanalisatsiooni.

Kõik veevarustuse ja kanalisatsiooni projektid kooskõlastada

Lugupidamisega