

TEHNILISED TINGIMUSED

Teema: Tehnilised tingimused

Käsitletud: eramu veevarustus

VEEVARUSTUS:

Eramu olmevesi on lahendatud läbi kinnistu ühise dn40 veeühenduse. Kinnistutel on üks ühine liitumispunkt (sulgeseade), mis paikneb kuni 1 m kaugusel väljas pool kinnistute piire, tänavamaal.

Projekteerida kinnistule eraldi veeühendus koos liitumispunktiga ühisveetorustikust. Olemasolev dn32 veeühendus likvideerida hargnemisel töösse jäävast veetorust vältides tupiktoru säilimist. Likvideerimise koht ja meetod esitada projektis. Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli paigaldus.

Kinnistu veemöödusõlm peab paiknema hoones sisendtorustikule lähima esimese välisseina taga, soojustatud ja valgustatud ruumis. Veemöödusõlm ja ruum peavad vastama AS-i Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Vajadusel rekonstrueerida veemöödusõlm ja/või tõsta ümber nõuetele vastavasse asukohta.

Välisveetorustikust vesi 10 l/s on tagatud kinnistu kohal paiknevast hüdrantist.

Liitumispunktis tagame normaalolukorras vabarõhu 240 kPa, tulekahju olukorras 100 kPa.

Projekti tulemusel ei tohi kinnistu jääda ilma veeühenduseta.

Projekteerimisel arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega. Projekteeritavale veeühendusele vormistada servituudi materjalid ja saata aadressile servituut@tvesi.ee.

Ehitusprojekt (põhi- või tööprojekti staadiumis) esitada AS'ile Tallinna Vesi läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks.

Ehitusloa või ehitusteatise menetlusega seotud ehitusprojektid tuleb AS'ile Tallinna Vesi arvamuse või nõusoleku saamiseks esitada pädevale asutusele (kohalik omavalitsus) elektrooniliselt ehtisregistri kaudu.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

AS Tallinna Vesi tehnilised nõuded ja servituutidega seonduv informatsioon on leitav aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Teie paremaks teenindamiseks ootame tagasisidet e-mailile tagasiside.insenerid@tvesi.ee