

Liitumistingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks ja ühendamiseks kinnistul aadressiga

Kinnistu ei ole ühinenud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning puudub teenusleping.

I.VESIVARUSTUS

- 1.1 Kinnistu veetorustik ehitada kinnistu piirile paigaldatud maakraanist/liitumispunktist (MK-22) Ø 25 mm plasttoruga PE Ø 25 mm (vt joonis).
Asukoha koordinaadid X 6546925 Y 554667
- 1.2 Kinnistu torustik rajada vähemalt 1,8 m sügavusele toru pealt maapinnani ja 15 cm paksusele liivakihi. Esmane tagasitäide toru peale (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpu tagasitäide teha väljakaevatud pehme pinnasega.
- 1.3 Veetorustik, vundamendi alt või läbi selle, tuleb paigaldada kaitsehülssi, et ei tekiks torustiku ja vundamendi vahelist otsest kokkupuudet.
- 1.4 Majaühendus ehitada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele RIL 77-1990.
- 1.5 Tagada nõuetele vastav ruum (koht) veemõõtja paigaldamiseks, veemõõdusõlmele esitatavad nõuded toodud kodulehel www.rv.ee (Liitumine -).

II.KANALISATSIOON

- 2.1 Väljaviim ehitada kinnistu piirile paigaldatud kanalisatsiooni (liitumispunkti) (K1-53) ühendustorusse PVC Ø 160 mm (maapinna abs kõrgus 73,40; torupõhja abs kõrgus 71,65).
Asukoha koordinaadid X 6546925 Y 554667
- 2.2 Kanalisatsioonitorustik rajada 15 cm paksusele killustikalusele, maksimaalse fraktsioonisuurusega 16 mm. Esmane tagasitäide toru peale (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpu tagasitäide teha väljakaevatud pehme pinnasega.
- 2.3 Kanalisatsioonisüsteem monteerida isevoolsetest PP või PVC kanalisatsioonitorudest min Ø 110 mm.
- 2.4 Maksimaalne absoluutne paisutuskõrgus liitumispunktis on 73,40 m (liitumiskaevu kaas).
- 2.5 Maksimaalsest paisutuskõrgusest allpool asuvate veeneelude korral näha ette abinõud võimalike uputuste vältimiseks.
- 2.6 Sademe- ja pinnavee juhtimine kanalisatsiooni on keelatud.
- 2.7 Kanalisatsioonitorustik ehitada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele.

III.ÜLDNÕUDED

- 3.1 Kinnistu kanalisatsiooniga ei tohi ühendatuks jääda kuivkäimlate “mahuteid” ja/või kogumiskaevusid.
- 3.2 Kinnistu kanalisatsioonitorustiku suuna muutmisel üle 15° kasutada soovituslikult kontrollkaevu (kanalisatsiooni puhastamise võimalust).
- 3.3 Haruühendused sisendtorustikel on keelatud.
- 3.4 Kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga enne tagasitäite tegemist kutsuda kohale vee-ettevõtte esindaja (tel 52 77 318).
- 3.5 Peale liitumiseks tehtavate tööde lõpetamist esitada vee-ettevõttele teostusjoonis ja sõlmida liitumis- ja teenusleping.
- 3.6 Liitumistingimused kehtivad kuni 11.05.2021.