

Tehnilised tingimused nr

**Tehnilised tingimused on väljastatud Rae valla
kinnistu veevarustuse ja reovee ärajuhtimise rajatiste ning
veemõõdusõlme projekti koostamiseks suvilale.**

1. Veevarustus

- 1.1 . on nõus lubama kinnistule ühisveevärgist vett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni $0,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ($12,0 \text{ m}^3/\text{kuus}$).
- 1.2 Kinnistu veevarustuse rajatised projekteerida ja välja ehitada alates kinnistu liitumispunktist ühisveevärgiga punktis **V-1** (maakraan koordinaatidega $X=6581788.33$ ja $Y=554272.40$, LISA 1).

2. Reovesi

- 2.1 on nõus vastu võtma kinnistult reovett vastavalt Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale koguses kuni $0,4 \text{ m}^3/\text{d}$ ($12,0 \text{ m}^3/\text{kuus}$).
- 2.2 Kinnistu reovee ärajuhtimise rajatised projekteerida ja välja ehitada alates kinnistu liitumispunktist ühiskanalisatsiooniga punktis **K-1** (vaatluskaev koordinaatidega $X=6581787.85$ ja $Y=554272.15$, LISA 1).

3. tehnilised üldnõuded projekteerimisele ja ehitamisele leiab meie kodulehelt:

4. Lisad:

LISA 1 – Liitumis/ühenduspunktide asukoha skeem

5. Tehniliste tingimuste kehtivusaeg on 1 aasta alates 10.06.2020.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/