

	Õhukanal ja läbimõõdumärk
	Õhukanal ja läbimõõdumärk soojisalatsooniga
	Õhukanal ja läbimõõdumärk tuletõkkealatsioonis
	Õhukanal ja läbimõõdumärk, soojisalatsoon pleegika kaetud
	Väljatõmbe plafoon VP
	Sissepuhke plafoon SP
	Sissepuhke rest SR
	Alarõhulistel ruumidel tagada õhu liikumine siirdõhurestidega
	Uste lävepakud ära jätta
	Tuletõkkeklapp EI
	Reguleerklapp
	Müra summutaja

1. Torustiku kõrgused täpsustada kohapeal.
2. Sanruumide ustes asuvad siirdõhurestitid on antud ventilatsiooni osa seletuskirjas.
3. Õhurord isoleeritakse kivivilja lamellmatidest (LAM) soojusisolaatsiooniga ventkambris sissepuhe ja väljatõmbeturude isolaatsiooni paksus 50mm.
pööringul sisse- ja väljatõmbeturude isolaatsiooni paksus 100mm.
õhuvoit isolaatsiooni paksus 100mm
väljavise isolaatsiooni paksus 80mm.
Katusel isolaatsioon katta plekiga.
4. Õhurord läbiminekuil teisest tuletokekseltioonist (kui õhururudel ei ole tuletoke klappe) isoleeritakse kivivillast võrkmatidtega PV-80AVM vastavalt tuletoketarindite tulepüsisuele.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev

			Objekti nimetus				
			Eramu				
Tellijä	Janar Alamäe						
Insener	Mihhail Šalkevitsš						
			Objekti aadress				
			Võsu kinnistu, Tonja küla, Värskä vald, Põlvamaa				
			Joonise nimetus				
			1. Korruse plaan. Ventilatsioon				
Maasoojuspump OÜ reg. nr.: 12706892 Väana tn 7-4, Taallinn, Harjumaa, 11612 tel.: +372 5691 2692 Mihhail_S@hotmail.com projekteerimine EEP003096			Stadium	Töö nr.	Eriala	Joonise nr.	Mõõtka
			PP	MSP 03 20	KV	KV-5-02	1:100
			Kuupäev	24.01.2020	Faili nimi	MSP0320_PP_KV-5-02_1korruse-plaan-vent.dwg	