

Lp Epp Tammer

Sinika tn 8
Aegviidu

Teie: 07.07.2020
Meie: 05.08.2020
nr. 33/20

Kinnistu katastritunnusega nr 11201:002:1070, aadressiga Sinika tn 8, Aegviidu, Anija vald, Harjumaa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tehnilised tingimused.

Väljastatud: 05.08.2020

Liitumistingimuste taotleja: **Epp Tammer**
Taotleja aadress: **Sinika tn 8, Aegviidu, Anija vald**
Taotleja kontaktisik/telefon: **Epp Tammer, tel. 5345 4466**
Taotleja e-post: **epp.tammer@gmail.com**
Veekasutuse otstarve: **olme**

1. Liitumisprojekti koostamine, ühendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine toimub ehitusseaduse kohaselt.

Projekteerida kooskõlas kehtivatele normatiividele ja Anija valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskirjale.

2. Veevarustus:

2.1. **Kinnistu veevärk ühendatakse ühisveevärgiga liitumispunktis, mis on tähistatud „MK5-6 ; Maakraan DN-25; 32 PE; koordinaadid X-6574235,9 Y-591354,1“, (Lisa 1). Ühendus PE 32 soovitavalt teha keevisliitmikuga.**

2.2. Lubatud veevõtu kogus kuni **1,0 m³/d**. Vee rõhk liitumispunktis **3,5 – 3,8 bar**.

2.3. Nõuded veemõõdusõlme kohta: **Veemõõdusõlm ehitada hoonesse selliselt, et ühisveevärgist võetud vesi on veemõõdusõlmes mõõdetud kaugloetava veekuluarvestiga DN 15 (Lisa 2 veemõõdusõlme skeem).**

Kaugloetava veekuluarvesti paigaldab ehitatud veemõõdusõlme OÜ Velko AV.

3. Kanalisatsioon

3.1. **Kinnistu kanalisatsioon ühendatakse ühiskanalisatsiooniga liitumispunktis, mis on tähistatud „KK5-8; 65,24/64,68; DE 160 PVC pimeots; koordinaadid X-6574228,5 Y-591366,8“, (Lisa 1)**

3.2. Ärajuhitava reovee kogus kuni **1,0 m³/d**.

3.3. Nõuded heitvee mõõdusõlme kohta: **mõõdusõlm puudub, heitvee kogus võrdsustatakse veekuluarvestiga veemõõdusõlmes mõõdetud vee kogusega.**

4. Liitumistoimingud on kirjeldatud lisas 3

5. Käesolevad liitumistingimused kehtivad kuni **01.09.2021**

Liitumisleping sõlmitakse pärast kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise projekti kooskõlastamist ja kinnitamist.

Kinnistu veevärgi ühendamise tähtaeg ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga näidatakse liitumislepingus.

Liitumislepinguga reguleeritakse liitumistööd, nende tegija, ehitatava torustiku omand ja liitumispunkti ja ühisveevärgi- ja/või kanalisatsioonivõrgu vahelise torustiku/rajatise ehitamiseks tehtud kulutused ning kulutused, mida vee-ettevõtja on liitumisega seoses põhjendatult teinud.

Lisad:

Lisa 1 joonis liitumispunktidega ÜVK

Lisa 2 veemõõdusõlme skeem

Lisa 3 liitumistoimingud

Lisa 4 liitumistaotlus

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/

Ando Voosel

Tootmisjuht

tel: 5106826

e-post: ando.voosel@velko.ee