

Kinnistu ei ole ühinenud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ning puudub teenusleping.

I.VESIVARUSTUS

- 1.1 Kinnistu veetorustik ehitada kinnistu piirile paigaldatud maakraanist/liitumispunktist Ø 25 mm plasttoruga PE Ø 32 mm (vt joonis MK-1188).
Asukoha koordinaadid X
- 1.2 Kinnistu torustik rajada vähemalt 1,8 m sügavusele toru pealt maapinnani ja 15 cm paksusele liivakihi peale. Esmane tagasitõrje toru peale (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpu tagasitõrje teha väljakaevatud pehme pinnasega.
- 1.3 Veetorustik, vundamendi alt või läbi selle, tuleb paigaldada kaitsehülssi, et ei tekiks torustiku ja vundamendi vahelist otsest kokkupuudet.
- 1.4 Majaühendus ehitada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele.
- 1.5 Tagada nõuetele vastav ruum (koht) veemõõtja paigaldamiseks, veemõõdusõlmele esitatavad nõuded toodud kodulehel www.rv.ee

II.KANALISATSIOON

- 2.1 Väljaviim ehitada kinnistu piirile paigaldatud kanalisatsiooni (liitumispunkti) ühendustorusse PVC Ø 160 mm (maapinna abs kõrgus 79,94; torupõhja abs kõrgus).
Asukoha koordinaadid X Y
- 2.2 Kanalisatsioonitorustik rajada 15 cm paksusele killustikalusele, maksimaalse fraktsioonisuurusega 16 mm. Esmane tagasitõrje toru peale (30 cm) teha liivaga ning tihendada. Lõpu tagasitõrje teha väljakaevatud pehme pinnasega.
- 2.3 Kanalisatsioonisüsteem monteerida iseveolsetest PP või PVC kanalisatsioonitorudest min Ø 110 mm.
- 2.4 Maksimaalne absoluutne paisutuskõrgus liitumispunktis on 79,94 m (liitumiskaevu kaas).
- 2.5 Maksimaalsest paisutuskõrgusest allpool asuvate veeneelude korral näha ette abinõud võimalike uputuste vältimiseks.
- 2.6 Sademe- ja pinnavee juhtimine kanalisatsiooni on keelatud.
- 2.7 Kanalisatsioonitorustik ehitada vastavalt kehtivatele ehitusnormidele.

III.ÜLDNÕUDED

- 3.1 Kinnistu kanalisatsiooniga ei tohi ühendatuks jääda kuivkäimlate "mahuteid" ja/või kogumiskaevusid.
- 3.2 Kinnistu kanalisatsioonitorustiku suuna muutmisel üle 15° kasutada soovituslikult kontrollkaevu (kanalisatsiooni puhastamise võimalust).
- 3.3 Haruühendused sisendtorustikel on keelatud.
- 3.4 Kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga enne tagasitõrje tegemist kutsuda kohale vee-ettevõtte esindaja (tel).
- 3.5 Koostada vastav teostusjoonis, mille on teostanud isik, kellel on kutseregistris kutsestandard geodeet vähemalt tase 5 ning millest peab selguma rajatud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni pikkus.
- 3.6 Peale liitumiseks tehtavate tööde lõpetamist esitada vee-ettevõttele teostusjoonis ja sõlmida liitumis- ja teenusleping.
- 3.7
- 3.8 Liitumistingimused kehtivad kuni 20.07.2021.