




MÄRKUSED

- KESKKONNA SAASTEKLASS:
- KORROSIONIKAITSE KESTVUSKLASS
- TERASE TUGEVUSKLASS:

VÄLISTINGIMUSES C3
M (EVS-EN ISO 12944-2:2000)
S355J2 (EN 10025) KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI
POLDID, MUTRID, SEIBID KLASS 8.8 (EVS-EN 15048-1),
KUUMTSINGITUD.

1. TERASKONSTRUKTSIOONIDE TEOSTUS JA TOLERANTSID VASTAVALT EVS-EN 1090-2:2008.
2. TERASKONSTRUKTSIOONIDE ELEMENTIDE LÕIKAMINE, PAINUTAMINE, TÖÖTLEMINE, KOOSTAMINE JA KEEVITAMINE VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 1090-2:2008.
3. TERASELEMENTIDE KORROSIONIKAITSE TAGATAKSE TSINKIMISEGA, MILLE PAKSUS JA KIHID VALITAKSE VASTAVALT EVS-EN ISO 12944-2:2000.
4. PINDADE PUHASTUSASTE Sa 2½.
5. KÕIK POLDIAUGUD PUURITAKSE ELEMENTIDESSE TEHAES ENNE VÄRVIMIST.
6. KEEVISE KÕRGUS a=t (KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI), KUS t ON ÕHEMA LIIDETAVA ELEMENDI PAKSUS. KEEVISE KVALITEEDIKLASS C (EVS-EN ISO 5817:2014). KEEVISED TEHA TERASE MARGILE JA KOOSTISELE VASTAVATE MATERJALIDEGA.
7. PEALE MONTAAŽIKEEVISTE TEGEMIST TULEB TAASTADA ELEMENDI KORROSIONIKAITSE.
8. KATUSE KATTEKONSTRUKTSIOONIKS JÄÄB KANDEV PROFIILPLEKK.
9. PROFIILPLEKK ON ARVESTATUD TÖÖTAMA HORISONTAALSE DIAFRAGMANA.
10. PROFIILPLEKI TAHVLITE OMAVAHELISED KINNITUSED PIKISERVAS PUURKRUVIDEGA SFS SL2-4,8x20, SAMM 300MM. PIKIVUUKIDES KASUTADA TIHENDIT.

EK-09	TORNI 8, TALLINN Autovarjualuse katusekandjate plaan	M1:75	Projekteerija Eha Tõnupärt dipl.insener tase 7 kutset. 142684	Tööprojekt
				20.07.2020