

OBJEKT:		
PROJEKTI OSA:		
KOOSTAS:		

PÕHILISTE SEADMETE JA MATERJALIDE LOETELU

JRK. NR.	NIMETUS	TÜÜP	ÜHIK	HULK	MÄRKUS
	VEETORUSTIKUD				
1	Soojaveemõõtja $Q_{nom}=1,5m^3/h$,		tk	115	
2	Külmaveemõõtja $Q_{nom}=1,5m^3/h$,		tk	115	
3	Käterätikuivati, 500x600mm, kasutamiseks joogivee kvaliteediga soojaveetorudes	Näit Elonika	tk	115	
4	Radiaatori tagasivooluventiil, sirge DN20		tk	115	
5	Liblikventiil DN20		tk	115	
6	Sulgeventiil Pn16, $T \geq 110^{\circ}C$, DN15		tk	96	
7	Sama, DN20		tk	233	
8	Sama, DN25		tk	46	
9	Sama, DN32		tk	2	
10	Sama, DN40		tk	2	
11	Sama, DN50		tk	5	
12	Sama, DN65		tk	1	
13	Tagasivoolu temperatuuri piiraja, regul. piirkond $50^{\circ}C$, Dn15	MTCV, Danfoss	tk	23	
14	Tagasilöögiklapp Pn16, $T \geq 110^{\circ}C$, DN50		tk	1	
15	Komposiitoru (plast-alumiiniumtoru alupex) DN15, Pn10, ($\varnothing 20 \times 2,25$)		m	65	Soe- ja külm vesi
16	Sama, DN20, ($\varnothing 25 \times 2,3$)		m	30	
17	Sama, DN25, ($\varnothing 32 \times 2,9$)		m	152	
18	Sama, DN32, ($\varnothing 40 \times 3,7$)		m	104	
19	Sama, DN40 ($\varnothing 50 \times 4,6$)		m	44	
20	Sama, DN50 ($\varnothing 63 \times 6,0$)		m	62	
21	PE plastoru, PN 10, DN40 ($50 \times 3,7$)		m	22	Külm vesi
22	Sama, DN50 ($63 \times 5,8$)		m	26	
23	Sama, DN65 ($75 \times 6,8$)		m	24	
24	Sama, DN80 ($90 \times 8,2$)		m	42	
25	Tõmbekindel tolerantsmuhv PN16, üleminekule malmtorult DN100, plasttorule De90		tk	1	
26	Veemõõdusõlme seadmed ja ümberehitus		tk	1	Joonis VK-7-01
27	Tagasilöögiklapp, Pn16, $T \geq 110^{\circ}C$, DN40		tk	1	
28	Sama, DN50		tk	2	
29	Mudafilter Pn16, $T \geq 110^{\circ}C$, DN40		tk	1	
30	Manomeeter 0...10 bar, ventiilidega		tk	3	
31	Sooja tarbevee ringluspump, $q=1,5 \text{ l/s}$, $\Delta H=40 \text{ kPa}$	MAGNA1 25-100N, Grundfos	tk	1	