

SPETSIFIKATSIOON

POS.	NIMI	PROFIIL	MATERJAL	ARV [tk]	MÕÖTMED [mm]			MASS/tk [kg]	MÄRKUSED
PUU-F-1	FERM	145*45	C24	10	145	45	5480	25.7	
PUU-F-2	FERM	145*45	C24	7	145	45	4780	22.6	
PUU-F-3	FERM	145*45	C24	5	145	45	7600	68.3	
PUU-F-4	FERM	145*45	C24	2	145	45	7600	93.5	
PUU-F-5	FERM	245*45	C24	5	245	45	7460	67.3	
PUU-F-6	FERM	245*45	C24	1	245	45	7600	68.5	
PUU-F-7	FERM	245*45	C24	5	245	45	7600	86.8	
PUU-T-1	TALA	400*200	GL28c	1	400	200	10360	348.1	

MÄRKUSED:

ELUIGA: 50a
TULEPÜSIVUS: -
MATERJAL: C24

KOORMUSED, TÄPSEMALT vt PLAANI:

ÜLAVÕO:

- OMAKAAL G1k = 0,70kN/m2
- LUMI Q1k = 1,20kN/m2
- TUUL Q2k = -1,05...0,53kN/m2
- PÄIKESEPANEELID Q3k = 0,20kN/m2

ALAVÕO:

- OMAKAAL G2k = 0,20kN/m2
- VAHELAGI G3k = 0,64 kN/m2
- RIPUTUSKOORMUS Q4k = 0,10kN/m2
- KASUSKOORMUS (KLASS A) Q5k = 2,00 kN/m2

- 1) FERMIDE SAMP VALDAVALT 600...900mm. FERMID KINNITADA TUGEVDATUD NURGIKUTEGA (min 90x90) ALUSPUU 150x50 KÜLGE.
- 2) FERMIDE JÄIGASTAMINE VASTAVALT TOOTJA JUHENDILE.
- 2) FERMIDE ÜLEMIST-ALUMIST VÕOD VÕI DIAGONAALNE ON KEELATUD OMAVOLILISELT LÄBI LÕIGATA.
- 3) KÕIKIDE MATERJALIDE PAIGALDAMISEL PIDADA KINNI TOOTJA JUHENDITEST.
- 5) TOLERANTSID - VT KONSTRUKTIIVSE OSA SELETUSKIRJAST.
- 6) KÕIK KASUTATAVAD EHITUSMATERJALID PEAVAD VASTAMA HARMONISEERITUD TOOTESTANDARDITELE. EUROOPA LIIDU TEATAJA:
<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:186:0024:0061:ET:PDF>

A	12.08.2025	Elementide kujud uuendatud.		RPOL
Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus		Proj.
Tellija:		Objekt:	ÜKSIKELAMU Viimsi vald, Harjumaa	Töö nr: 24180
		Joonis:	KATUS	Joonise nr: 5-04
				Staadium: PP
Vast. projektteerija:		Projekti osa:	Konstruktsioon	
Projektteerija:		Kuupäev:	31.05.2025	Mõõtkava: 1:50
		Käesolevat dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule ilma loobusolekuta.		Muudatus: A