

MATERJALIDE LOETELU

NR	NIMETUS	PARAMEETRID	MÕÕT	KOGUS
	HOONESISENE SEADMESTIK			
1	ÕMBLUSETA VASKTORU	EVS-EN 1057 R250	Ø28x1.2	ca 5 m
2	TORU KINNITUSKLAMBRID			VAST.VAJ
3	GAASIKUULKRAAN		DN20	1
4	GAASIKUULKRAAN		DN25	2
5	GAASIARVESTI + ÜHENDUSMUTRID + KINNITUSKLAMBER	Elster BK-G4ETe, 0.04.. 6 m/h ³	DN25	1 kompl
6	SEINAPEALNE GAASIKATEL		max 25 kW	1 kompl
7	HORISONTAALNE ÕHK-SUITS PAARISLÕÖR	PPS	80/125 *	ca 1 m
8	SUITSULÕÖR OLEMASOLEVASSE KIVIKORSTNASSE	PPS	80 *	CA 6m **
9	VENTILATSIOONIAVA		S = 100 cm ²	1
10	VINGUGAASIANDUR			1 KOMPL
	HOONEVÄLINE GAASITORUSTIK			
1	GAASIKUULKRAAN LUKUSTATAVASSE METALLKAPPI		DN25	1
2	ISOLEERLIITMIK	MOP=0.1bar	DN25	1
3	TERASTORU	EVS-EN ISO 3183, P235TR1	Ø33.7x2.6	ca 9 m
4	KAITSEHÜLSS	PVC/CPE	De40	0.5m

MÄRKUSED:

- 1) Spetsifikatsioon sisaldab vaid põhimaterjale, üleminekud, kolmikud jne. ei ole arvestatud.
- 2) Materjali tüübid, mis ei ole määratud, täpsustada tellijaga enne tööde algust.
- 3) Suitsutoru mõõdud täpsustada peale katelseadme valikut vastavalt katla paigaldusjuhendile, arvestades põlvede arvu, torustiku pikkuseid jne