

Väljastatud: 30.04.2020  
Kehtivad kuni: 30.04.2021

## ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED

### OLEMASOELVA JA SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED:

| Olemasoleva võrguühenduse andmed                 | Soovitava võrguühenduse andmed |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pinge: ---                                       | 230/400V (3F)                  |
| Peakaitse vool: --- A                            | 32 A                           |
| Võrgulepingu number:                             |                                |
| 3.5 Soovitav liitumisjuhtmestik ja liitumispunkt |                                |
| 3.6 Muud andmed                                  |                                |

#### LIITUMISTAOTLUSE TOODE:

Uus võrguühendus

#### Nõuded:

- Kivi tee 2 kinnistu elektrivarustus on ette nähtud Loo alajaama kaabeliini kinnistu piiri lähedal asuva liitumiskilbist LK1-14
- Liitumispunkt Imatra Elekter AS-ga liitumiskilbis LK1-14 tarbija toitekaabli otstel.
- Liitumiskilpi LK1-14 paigaldatakse arvesti tarbija elektrienergia arvestamiseks.
- Liitumispunkti läbilaskevõimsus piiratakse kaitselülitiga 3x32A. Olemasolev peakaitse on 25A.
- Liitumiskilbist oma peakilpi ehitab tarbija oma vajaduste vastava liini.
- Ajutise võrguühenduse saamiseks paigaldab tarbija liitumispunktist omale vastava toitekaabli, ning ajutise ehitusaegse kilbi. Ehituskilp peab olema nõuetele vastav.
- Ajutuse elektrikilbi pingestamine teostatakse peale kontrolltoimingute teostamist pingestamise taotluse alusel.
- Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Hoone elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui selle kohta on väljastatud nõuetekohasuse audit ja võrguettevõtjale on esitatud pingestamise taotlus.

