

Väljastatud: 30.04.2020
Kehtivad kuni: 30.04.2021

ELEKTRIVARUSTUSE TEHNILISED TINGIMUSED NR.

Objekt: Lubja küla, Viimsi, Harjumaa piirkond

OLEMASOELVA JA SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED:

<i>Olemasoleva võrguühenduse andmed</i>	<i>Soovitava võrguühenduse andmed</i>
Pinge: ---	230/400V (3F)
Peakaitse vool: --- A	32 A
Võrgulepingu number:	
3.5 Soovitav liitumisjuhtmestik ja liitumispunkt	
3.6 Muud andmed	

LIITUMISTAOTLUSE TOODE:

Uus võrguühendus

Nõuded:

- Kivi tee 2 kinnistu elektrivarustus on ette nähtud Loo alajaama kaabeliini kinnistu piiri lähedal asuva liitumiskilbist LK1-14
- Liitumispunkt Imatra Elekter AS-ga liitumiskilbis LK1-14 tarbija toitekaabli otstel.
- Liitumiskilpi LK1-14 paigaldatakse arvesti tarbija elektrienergia arvestamiseks.
- Liitumispunkti läbilaskevõimsus piiratakse kaitselülitiga 3x32A. Olemasolev peakaitse on 25A.
- Liitumiskilbist oma peakilpi ehitab tarbija oma vajaduste vastava liini.
- Ajutise võrguühenduse saamiseks paigaldab tarbija liitumispunktist omale vastava toitekaabli, ning ajutise ehitusaegse kilbi. Ehituskilp peab olema nõuetele vastav.
- Ajutuse elektrikilbi pingestamine teostatakse peale kontrolltoimingute teostamist pingestamise taotluse alusel.
- Elektrienergia saamiseks tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.
- Hoone elektripaigaldise võib kasutusele võtta, kui selle kohta on väljastatud nõuetekohasuse audit ja võrguettevõtjale on esitatud pingestamise taotlus.

