

LATTIDE TÄHIS	GRUPI TÄHIS	SKEEM APARATUUR, TEH.ANDMED	SKEEMI TÄHIS	TARBIJA NIMETUS	VÕIMSUS [kW]	KAITSE [A]	JUHTMED [mm ²]
				MAANDUR			Cu16
				SISESTUS LIITUMISKILBIST	44,6	25A	AXPK-PLUS 4G16
				SAUNAMAJA ELEKTRIVARUSTUS			AXPK-PLUS 4G16
				LIIGPINGEKAITSMED			
				T1+2 Iimp=25kA Up=1,5 If1=15kA			
	1			Soojuspump (välisosa)	6,0	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	2			Soojuspump (siseosa)	3,0	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	3			Elektripliit	5,0	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	4			Ahi	3,0	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	5			Elektrikeris	6,0	C16	XPJ-HF-D 5G2,5
	6			Ventilatsiooniseade	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	7			Garaazi ukseajam	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	8			Nõrkvool ja koduvalve	0,2	C6	XPJ-HF-D 3G1,5
	9			Kollektor	0,2	C6	XPJ-HF-D 3G1,5
	10			Perspektiivne õhk-õhk pump (garaaz)	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 40A			
	11			Nõudepesumasin	2,0	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	12			Pesumasin	2,0	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	13			Kuivati	2,0	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	14			Valgus: Elutuba, köök, koridor, trepp, terrass	0,2	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	15			Valgus: Tuulekoda, majap. ruum, magamistuba 1	0,2	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
	16			Valgus: Magamistuba 2 ja trepihall	0,2	B10	XPJ-HF-D 3G1,5
				RIKKEVOOLUKAITSE 30mA, 40A			
	17			Köögi pistikupesad, sh kubu ja külmik	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5
	18			Elutoa pistikupesad	0,5	C16	XPJ-HF-D 3G2,5

Nimipinge:	400 V	Vastupidavus lühisele: 6 kA	Teenindusviis: Ühepoolne	Märgistus: Valmistaja normaal
Pingesüsteem:	TN-S	Kaitseklass: IP34	Toide: Alt/ülalt	Mõõturid: -
Nimivool:	32 A	Keskuse liik: Jaotuskeskus, uksega	Väljuvad liinid: Alt/ülalt	Maandus: Määruste järgi
Installeeritud võimsus:	44,6 kW	Paigaldusviis: Seinale, süvistatav	Klemmliistud: N, PE	Värv: Valmistaja normaal
Arvutuslik võimsus:	13,3 kW	Keskuse max. mõõdud:	Nimesildid: Valmistaja normaal	Reserv: 20% moodulikohti