



- Juhistike installatsioon teostada kaablitega:
halogenivaba EQO-Light xxx, EXO/HXJ xxx, või XPJ-HF xxx
Kaablite valik:
- | | | |
|--------------------------|-----|-------|
| Valgustus | xxx | 3G1,5 |
| Rühma-, vekksealiitlülid | xxx | 3*1,5 |
| Lühtilülid | xxx | 2*1,5 |
- Lülitite paigaldusviis süvavastalt seinas
Lülitite paigalduskõrgus pöördapinast 1-1000 mm (lülitite grupi keskkoht)
Üksteise vahel märgitud lülitid paigutada vertikaalselt (kohakohalt)
Üksteise kõrval märgitud lülitid paigutada orientsaalselt (kõrvuti)
Külgtergelaatade 1-1500mm, kui ei ole märgitud teisiti.
- Uute juuste ühe pistikupesa paigaldada lülitiga vertikaalselt samale joonele.
NB! Kaabli kolla-rohelist oselt ei tohi kasutada faasi või neutraali juhina.