

LIITUMISTINGIMUSED

Ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

Objekt:	
Veetarve; kanaliseeritav vesi:	
Tehniliste tingimuste taotleja:	
Taotleja kontaktid:	

- **Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Veevarustus:

Tänavatorustikust on kinnistule ehitatud De 32 PE veeühendustoru, mis on lõpetatud kinnistul, kinnistu piiri kõrval maakraaniga. Maakraan tuleb tõsta kinnistult välja tänava alale. Maakraan peab asuma 0,3-1 m väljapool kinnistu piiri (tänavalaal) ning ei tohi jääda kinnistu piirderajatisse (aia, heki) alla. Ümbertõstetav maakraan on liitumispunktiks ühisveevõrguga.

Projekteerida kinnistutorustik De 32 PE ümbertõstetavast maakraanist kuni elamuni. Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile.

Elamusse rajada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemööduõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eestis kehtiv tüüvikinnitus ja kehtiv taatus. Kinnistu tuleb veega varustada ühe veeühenduse ja veemööduõlme kaudu. Enne veemööduõlme ei tohi veeühendustorule rajada ühtegi hargnemist.

AS Tartu Veevärk nõuded veemööduõlmele: <https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm>.

Reoveekanalisatsioon:

Tänavatorustikust on kinnistuni ehitatud De 160 PVC ühendustoru, mis on lõpetatud kinnistu piiril otsakorgiga.

Projekteerida kinnistutorustik alates olemasolevast torust kuni elamuni.

Kinnistutorustik projekteerida De 160 ning hoone väljundid esimesse kaevu De 110 läbimõõduga torudest. Torumaterjalina kasutada SN8 rõngasjäikusega PVC torusid.

Torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Majaiühendustorustikul peab olema kinnistu sees vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Üldised tingimused:

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar).
- Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekt ning kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- Veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti 1 kooskõlastatud eksemplar tuleb esitada AS-le Tartu Veevärk.
- Krundisise torustike ehitamine tuleb tellida vastavat pädevust omavalt ehitajalt. Ehitamise aeg ja tööde teostaja tuleb eelnevalt kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk.
- **Ehitatud kinnistutorustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevärk kohe pärast ehitustööde lõpetamist esitada ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**
- Kohe peale krundi liitmist ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga (hoone veemööduõlme plommimist ning kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ühendamist liitumispunktidega) peab kinnistu omanik sõlmima AS-ga Tartu Veevärk kliendilepingu.

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!