



MARKUSED ELEKTRIPAIGALDISELE:

1. PISTIKUPESAD - SARI TAPSUSTADA SISEKUJUNDAJAGA !
2. PISTIKUPESADE KÕRGUS PÕRANDAST 200 mm KUI EI OLE MÄRGITUD TEISITI.
3. PISTIKUPESALIINIDE PAIGALDUSEKS KASUTATAKSE VASKDOONTEGA KAABLIT 3G2,5 mm²/3G1,5mm²,
4. 0,23kV PISTIKUPESADE TOITEKAABLID PAIGALDATAKSE SUVISTATULT (<150 mm) PÕRANDAS, PVC-TORUS (d=20 mm)
5. PLAANIL ON NAIDATUD KOHAD VALGUSTITELE, VALGUSTITE TUUBI VALIB TELLIJA
6. LÜLITITE KÕRGUS 1000 mm, KUI EI OLE MÄRGITUD TEISITI.
7. SEINAVALGUSTITE KÕRGUS 1800 mm, KUI EI OLE MÄRGITUD TEISITI
8. VALGUSTUSLIINIDE INSTALLATSIOONIKS KASUTATAKSE KAABLIT 3G1,5/4G1,5/5G1,5 mm², VARJATULT LAE TAGANT, RIPPLAE PEAL.
9. LIIKUMISANDURITE ASUKOHT VALITAKSE TUBADE NURKADESSE ca~ 0,2 m LAEST ALLAPOOLE, SUITSUANDURID LAKKE RUUMI KESKELE, KUID LAEVALGUSTIST ca~ 1m EEMALE.
10. SUITSU - JA LIIKUMISANDURITE JUHTMESTIK INSTALLEERITAKSE VASTAVALT PLAANIL NAIDATUD KOHTADELE. JUHTMED TUUKSE PVC-TORUS (<-KBRIS, d=16mm) LAE TAGANT
11. KÕIK II KORRUSE ELEKTRITARVITITE TOITELIINID (GRUPLIINID NR.29-36) TUUKSE I KORRUSE JADTUSKILBIST II KORRUSELE ŠAHTI KAUDU, KAABLID ASETATAKSE ŠAHTIS PVC-TORUDESSE VÕI KAABLIKARBIKUSSE

Sümboli nimetus	Kogus	Ühik
-----------------	-------	------

Pistikupesa, 1-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus	2	tk
Pistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus	6	tk
Pistikupesa, 4-ne, PE-kontaktiga, süvispaigaldus	7	tk
Turvapistikupesa, 1-ne, IP44, süvispaigaldus	1	tk
Turvapistikupesa, 2-ne, PE-kontaktiga, IP44, süvispaigaldus	1	tk
Telekommunikatsiooni pistikupesa, pindpaigaldus	1	tk
Telekommunikatsiooni pistikupesa, süvispaigaldus	7	tk
Satelliitantenni pistikupesa, süvispaigaldus	7	tk
Lüliti, 1-poolusega, süvispaigaldus	5	tk
Valiküliti, süvispaigaldus	3	tk
Veksellüliti, süvispaigaldus	8	tk
Ristüliti, süvispaigaldus	2	tk
Kaabliväljund laevalgustile	25	tk
Kaabliväljund seinavalgustile	1	tk
Valve liikumisandur	4	tk
Suitsuandur	5	tk
Kaabliväljund elektriseadmele, süvispaigaldus	1	tk
Rühma markeering, grupiliini number jaotuskilbis		