








AKENDE SPETSIFIKATSIOON					VÄLISUSTE SPETSIFIKATSIOON				
Tähis	Eskiis	Ava mõõdud mm LxH	Arv tk.	Märkused	Tähis	Eskiis	Ava mõõdud mm LxH	Arv tk.	Märkused
A- 1		~1260x~1160	1	Esimese korruse mitteavatav veranda aken vajab hoone lisasoojustuse tõttu väljavahetamist kitsama akna vastu. Uus aken teha 3X pakettklaasiga ja avatavana. Akna mõõt täpsustada enne uue akna tellimist.	VU-1		~1400x~2100	1	Tänava poolne peauks esifassaadil. Teha uus kahe leheline välisuks.
A- 2		~1000x~1160	1	Esimese korruse mitteavatav köögi aken vajab hoone lisasoojustuse tõttu väljavahetamist kitsama akna vastu. Uus aken teha 3X pakettklaasiga ja avatavana. Akna mõõt täpsustada enne uue akna tellimist.	VU-2		~900x~2100	1	Hoone välisuks hoovifassaadil. Teha uus soojustatud välisuks valgusavaga.
A- 3		Ø 500mm	1	Esimese korruse veranda aken. Hetkel on ava täidetud vaid 1x klaasiga. Uus aken teha 3X pakettklaasiga mitteavatavana.			~900x~1600	1	Puidust soojustatud keldriuks asendada uuega. Valmistada kohe järgi.
AU- 4		~1260x~2100	1	Esimese korruse mitteavatav aken asendada uks-aknaga. Uus uks-aken teha 3X pakettklaasiga ja avatavana. Uks-akna mõõt täpsustada enne uue toote tellimist.			KOKKU:	3	
A- 5		~1260x~1160	1	Teise korruse mitteavatav toa aken vahetada välja avatava akna vastu. Uus aken teha 3X pakettklaasiga ja avatavana. Sarnane aknaga A-1.	MÄRKUSED : 1. Antud joonisega on määratletud avatäidete eeldatavad gabariidid ja väljanägemine. Mõõdud on antud mm-tes hetkel olevate avamõõtude järgi. Toodete valmistajal tuleb arvestada akna- või ukseploki paigaldusvõimalusega ja teha mõõtudes vastavad korrektoorid tootejooniste koostamisel. Vajadusel teha enne toodete valmistamist täpsustavad kontrollmõõtmised. 2. Aknad ja ukSED on spetsifikatsioonis antud vaadatuna väljaspoolt. 3. Akende ja ukse asukoha viited on näidatud joonistel AR-6-01, AR-5-01 ja AR-5-02. 4. Soojapidavuse parandamiseks kasutada klaasidena selektiivklaasi 3xklaaspakette ja raamidelt tihendeid. Aknad valmistada valges PVC raamis, U<0,9W/m2*K, Rw=40-45dB, Ctr=32-40dB. 5. Külmasildade vältimiseks kasutada konstruktsioonidevahelisi soojustuslinte. 6. Tuuletiheduse tagamiseks kasutada akende paigaldamisel teipe nii sise-, kui välisperimeetritel. 7. Kõikide akende aknaplekid kinnitada korrektselt kohe pärast akende vahetust. Aknaplekkide valmistamisel ja paigaldamisel kasutada juhendit RT 80-10632-et „Ehitise kaitseplekid”. 8. Uste hinged, käepiemed, lukusildid ja riivid valida tüüpsed ja stiililt sobivad.				
A- 6		~1260x~1160	4	Mitteavatavad tubade aknad vahetada välja uute soojapidavamate akende vastu. Uued aknad teha 3X pakettklaasiga . Ei pea olema avatavad.					
A- 7		~1560x~1160	3	Osaliselt avatavad aknad vahetada välja uute soojapidavamate akende vastu. Uued aknad teha 3X pakettklaasiga ja avatavatena.					
A- 8		~760x~1160	1	Aken vahetada välja uue soojapidavama akna vastu. Uus aken teha 3X pakettklaasiga, avatavana.					
A- 9		~910x~480	2	Teise korruse trepikoja aknad vahetada välja uute soojapidavamate akende vastu. Uued aknad teha 3X pakettklaasiga ja avatavad.					
A- 10		~860x~480	2	Esimese korruse abiruumide aknad vahetada välja uute soojapidavamate akende vastu. Uued aknad teha 3X pakettklaasiga ja avatavad.					
A- 11		~520x~860	1	Hoovipoolse tuulekoja aken. Aken vahetada välja uue soojapidavama akna vastu. Uus aken teha 3X pakettklaasiga. Ei pea olema avatav					
		KOKKU:	18						