



TINGMÄRGID

- ▲ SÕVITATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP20
- ▽ PINNAPÄÄLINE PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE
- ▾ SÕVITATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44, KAITSEKANNEGA
- ▿ PINNAPÄÄLINE PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44, KAITSEKANNEGA
- ⊕ VEKSELLÜÜTI, PINDPAIGALDUS, IP44, 10A, 250V
- ⊖ VEKSELLÜÜTI, SÕVSPAIGALDUS, 10A, 250V
- ⊙ LÜÜTI 1-AHELALE, SÕVSPAIGALDUS, 10A, 250V
- ⊙ GRUPLÜÜTI 2-AHELALE, SÕVSPAIGALDUS, 10A, 250V
- ⊙ 2-E KLAHVILINE VEDRUTAGASTUSEGA SURU-NÜPPLÜÜTI, SÕVSPAIGALDUS
- ⊙ VALGUSTI LAES, ÜLDTÄHIS
- ⊙ VALGUSTI LAES, ÜLDTÄHIS
- ⊙ INFAPÄÄLINE LIIGUMISANDUR LAES, STEINEL
- ⊙ IP44 ELEKTRISEADME KAITSAKATE
- ⊙ RUUMI TEMPERatuurIANDUR
- ⊙ RUUMI TEMPERatuurIANDUR PÕRANDAANDURIGA
- ⊙ 2R4U5, SÕVSPAIGALDUS
- ⊙ 2R4U5, PINDPAIGALDUS
- ⊙ JÕUPISTIKUPESA PINNAPÄÄLINE, 3x16A, 400V, L1, L2, L3, N, PE, IP44
- ⊙ MAANDUSKONTUUR PINNASES R410
- ⊙ PKSEKAITSE PÜÜDURVÕRK KATUSEL, R48
- ⊙ PKSEKAITSE TÕUS MAANDUSKONTUURIST / SIESTAUS PKSEKAITSE KONTUURIGA
- ⊙ ERALDISEISEV PKSEKAITSE VARRAS, H-TÄPSUSTAJA
- ⊙ ÜHENDUSKOHT, POLTÜHENDUS, KLAMBER, PINNASSES
- ⊙ LAHTIÕETAVAL POLTILIDES
- ⊙ MAANDUSELEKTROOD PINNASSES

RUUMI NIMETUS	NÄITAJA TÄHIS	PINDALA m ²
1. MAGAMISTUBA	kkap	20,5
2. MAGAMISTUBA	kkap	15,7
3. MAGAMISTUBA	kkap	12,9
4. MAGAMISTUBA	kkap	16,7
VANNITUBA	kkap	7,9
ESIK	kkap	17,8
DÜSIRUUM	kkap	4,0
WC	kkap	1,7
RODU	kamp	31,3
SULETUD NETOPIND	kamp	97,2
AVATUD NETOPIND	kamp	31,3
KASULIK PIND	kkap	97,2
SULETUD BRUTO PIND	ksdp	121,9

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON JA PINNNA NÄITAJAD KORRUSE KOHTA