

PÕHILISTE ELEKTRIMATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
		KAABLIID JA JUHTMED			
1.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 2X1,5	60	m	Vajadusel lisada
2.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 3X1,5	120	m	Vajadusel lisada
3.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 3G1,5	400	m	Vajadusel lisada
4.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 3G2,5	10	m	Vajadusel lisada
5.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 5G2,5	220	m	Vajadusel lisada
6.		VASKKAABEL 1 kv MCMK-HF D 4x1,5+1,5	30	m	Vajadusel lisada
7.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 5G4	10	m	Vajadusel lisada
8.		VASKKAABEL 1 kv XPJ-HF D 5G10S	20	m	Vajadusel lisada
9.		ALUMIINIUMKAABEL 1 kv AMCMK-HF 4X25+16	100	m	Vajadusel lisada
10.		KOLLA-ROHELINE PE-VASKJUHT 6mm ²	~50	m	Vajadusel lisada
11.		VASKJUHT 25mm ²	~20	m	Vajadusel lisada
12.		MAANDUSTRAAT RD8 KTS	230	m	Vajadusel lisada
13.		MAANDUSTRAAT RD10 KTS	180	m	Vajadusel lisada
14.					
		KESKUSED			
1.	PJK	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	501
2.	JKST	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	502
3.	JK-1	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	503
4.	JK-2	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	504
5.	JK-3	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	505
6.	JK-4	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	506
7.	JK-5	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	507
8.	JK-6	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	508
9.	JK-7	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	509
10.	JK-8	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	510
11.	JK-9	JAOTUSKESKUS PINNAPEALNE, IP41	1	TK	511
		INSTALLATSIOONI MATERJALID			
1.		LIHTLÜLITI pinnapealne k/a 230V, 10A, IP44	28	TK	
2.		VEKSELLÜLITI pinnapealne k/a 230V, 10A, IP44	6	TK	
3.		TURVALÜLITI pinnapealne k/a 400V, 16A, IP67	6	TK	
4.		HARUTOOS IP44	50	TK	
5.		JÄIK INSTALLATSIOONITORU JK 20	100	m	Vajadusel lisada
6.		PAINDUV INSTALLATSIOONITORU TAM 20	40	m	Vajadusel lisada
7.		JÄIK INSTALLATSIOONITORU JK 32	60	m	Vajadusel lisada
8.		PAINDUV INSTALLATSIOONITORU TAM 32	20	m	Vajadusel lisada
9.		KAABLI REDEL 200mm	20	m	Vajadusel lisada
10.		MAANDUSVARRAS 219 20 BP FT OBO L-1,5 20mm	20	TK	
11.		MAANDUSKLAMBER 2760/B-20VA RD8-10/FL40 RST	10	TK	
12.		RISTÜHENDUSKLEMM 252/DIN 8-10x8-10 KTS	10	TK	
13.		LAHUTUSKLEMM 237/BN KTS RD8-10mm FT	10	TK	

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
14.		KOMPENSAATOR RD8/A 172/AR	4	TK	
15.		PIKSEVARDA ALUS F-FIX-16	5	TK	
16.		PIKSEVARRAS 101/ALU 3500 16x3000 m16	5	TK	
17.		PIKSEVARDA KLEMM 108/B RD8-10/16 KTS	5	TK	
		VALGUSTID			
1.	1	STEINEL RADARSENSORVALGUSTI RS16L	18	TK	
2.	2	Philips TCW060 2xTL5-28W HF	1	TK	
3.	3	VALGUSTI E27 9W LED VALGUSALLIKAGA	46	TK	
4.	4	LED PLAFOON RADARSENSORVALGUSTI IP44 VÄLISTINGIMUSTESSE	6	TK	
5.	5	STEINEL NUMBRIVALGUSTI HÄMARALÜLITIGA LN1LED	1	TK	

MÄRKUSED:

1. JAOTUSKESKUSTE JOONISED KORRIGEERITAKSE VAJADUSEL TÖÖDE TEOSTAMISE KÄIGUS.
2. KESKUSTE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE.
3. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklaambrid, ühendustarvikud, kaevetööde materjalid jms.).
4. KUI SPETSIFIKATSIOONI JA JOONISTE MATERJALIDE KOGUSTES ON VAHE, SIIS ALUSEKS VÕETAKSE JOONISTEL OLEVATE MATERJALIDE KOGUSED.