

SKEEM APARATUURI ANDMED	GRUPI NR.	TARBIJA	INST. VÕIMSUS	KAITSE A / A	JUHTMESTIK mm ²
		Peaautomaat	98,2		AXPK 4g70
		Peamaanduslatiit			MK 25
		Sularid Liigingeipiirik		gG 80	
	1	I trepikoda	60	C40	AMCMK-HF 4x25+16
	2	II trepikoda	60	C40	AMCMK-HF 4x25+16
	3	III trepikoda	60	C40	AMCMK-HF 4x25+16
	4	Üldtarbijad Üldtarbijate elektrienergia arvesti	23,2	C40	
	5	Päikesesaam		C25	XPJ-HF D 5G6
	6	Soojustagastuse jaotuskeskus STJK	16,5	C32	XPJ-HF D 5G10
	7	I trepikoja valgustus	0.1	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	8	II trepikoja valgustus	0.1	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	9	III trepikoja valgustus	0.1	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	10	keldri valgustus	0.4	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	11	Soojasõlme jaotuskeskus SSJK	1.0	C10	XPJ-HF D 3G1,5
	12	Reserv		C10	