

II korruse jaotuskeskusesse JK2		40.0		AMCMK-HF4x25+16
Pealüüti				
1	Korter 1		C32	
A1	Korteri 1 elektrienergiaarvesti			
1.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4
1.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
1.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5
RVK1	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A			
1.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
1.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5
2	Korter 2		C32	
A2	Korteri 2 elektrienergiaarvesti			
2.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4
2.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
2.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5
RVK2	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A			
2.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
2.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5