

		III korruse jaotuskeskusesse JK9			20.0		AMCMK-HF4x25+16
		Pealüüti					
15 A15		Korter 15 Korteri 15 elektrienergiaarvesti				C32	
15.1		El.pliit, ol.olev			3.5	C16	AL 4
15.2		Ol.olev			2.0	C13	AL 2,5
15.3		Ol.olev			1.5	C10	AL 2,5
RVK15		Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A					
15.4		Ol.olev			2.0	C13	AL 2,5
15.5		Ol.olev			1.0	C10	AL 2,5
16 A16		Korter 16 Korteri 16 elektrienergiaarvesti				C32	
16.1		El.pliit, ol.olev			3.5	C16	AL 4
16.2		Ol.olev			2.0	C13	AL 2,5
16.3		Ol.olev			1.5	C10	AL 2,5
RVK16		Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A					
16.4		Ol.olev			2.0	C13	AL 2,5
16.5		Ol.olev			1.0	C10	AL 2,5