

	II korruse jaotuskeskusesse JK8	40.0		AMCMK-HF4x25+16	
	Pealüüti				
13 A13	Korter 13 Korteri 13 elektrienergiaarvesti		C32		
13.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4	
13.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
13.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5	
RVK13	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A				
13.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
13.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5	
14 A14	Korter 14 Korteri 14 elektrienergiaarvesti		C32		
14.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4	
14.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
14.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5	
RVK14	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A				
14.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
14.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5	