

III korruse jaotuskeskusesse JK3		20.0		AMCMK-HF4x25+16
Pealüüti				
3	Korter 3		C32	
A3	Korteri 3 elektrienergiaarvesti			
3.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4
3.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
3.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5
RVK3	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A			
3.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
3.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5
4	Korter 4		C32	
A4	Korteri 4 elektrienergiaarvesti			
4.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4
4.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
4.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5
RVK4	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A			
4.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
4.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5