

1.	Nimipinge	U_n	<u>400</u>	V
2.	Nimivool	I_n	<u>50</u>	A
3.	Sagedus	f	<u>50</u>	Hz
4.	Vastupidavus lühisele	I_{k3}	<u>6</u>	kA
5.	Võimsus	P	<u>20</u>	kW
	– installeeritud	P	<u>8</u>	kW
	– arvutuslik	$\cos \varphi$	<u>0.95</u>	
6.	Võimsustegur			
7.	Jaotussüsteem	TN-S	☒	
		TN-C	☐	
		TN-C-S	☐	
	– muu	<u> </u>	☐	
8.	Latid ja juhtmesik	L,N,PE	☐	
		L1,L2,L3,N,PE	☒	
	– muu	<u> </u>	☐	
9.	Juhtahelad	U	<u> </u>	V
		I	<u> </u>	A
		S	<u> </u>	kVA

B EHITUSLIKUD ANDMED

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1. | Keskuse tüüp | | |
| | – kapp | ☐ | |
| | – kilp | ☒ | |
| | – karp | ☐ | |
| 2. | Kaitseaste | IP | <u>4 1</u> |
| 3. | Paigaldusviis | | |
| | – pinnapealne | ☒ | |
| | – süvistatav | ☐ | |
| | – poolsüvistatav | ☐ | |
| 4. | Kinnitusviis | | |
| | – seinale | ☒ | |
| | – põrandale | ☐ | |
| 5. | Ehitusviis | | |
| | – 1–poolse teenindusega | ☒ | |
| | – 2–poolse teenindusega | ☐ | |
| 6. | Keskuse põhja ehitusviis | | |
| | – lahtine | ☐ | |
| | – tulekindel | ☐ | |
| 7. | Lukustatavus | | |
| | – lukuga | ☐ | |
| | – riiviga | ☒ | |
| 8. | Pinnaviimistlus | | |
| | – tavaline | ☒ | |
| | – muu | ☐ | |
| 9. | Keskuse maksimum mõõdud | | |
| | – laius | _____ | mm |
| | – kõrgus | _____ | mm |
| | – sügavus | _____ | mm |
| 10. | Ruumi temperatuur | | |
| | – tavaline | ☒ | |
| | – min. _____°C – max. _____°C | ☐ | |

C MARKEERINGUD JA HEAKSKIIT

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Markeering | ☒ |
| | – vastavalt standardile | ☐ |
| | – tootja standard | ☐ |
| | – erinõuded | ☐ |
| 2. | Keskuse siseste juhtmete markeering | ☒ |
| | – vastavalt standardile | ☐ |
| | – erinõuded | ☐ |
| 3. | Keskuse kontroll | ☐ |
| | – paigaldaja poolt | ☐ |
| | – tootja poolt | ☒ |

D SEADMED JA KAABELDUS

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1. | Seadmete tüüp | | ☒ |
| | – kohtkindel | | ☐ |
| | – liikuv | | ☐ |
| | – muu | | ☐ |
| 2. | Signaalaparatuur | | ☐ |
| | – hõõglambid | | ☐ |
| | – huumlambid | | ☐ |
| | – LED-lambid | | ☐ |
| 3. | Elektrienergia arvesti paigaldaja | | ☐ |
| | – energiamüük | | ☒ |
| | – keskuse valmistaja | | ☐ |
| 4. | Sisestus | | ☒ |
| | – kaabliga | | ☐ |
| | – lattidega | | ☐ |
| | – kaabli tüüp | <u>AMCMK 4x25+16</u> | |
| 5. | Sisestuse koht | | ☒ |
| | – alt | | ☐ |
| | – ülevalt | | ☐ |
| 6. | Väljuvate kaablite koht | | ☐ |
| | – alt | | ☒ |
| | – ülevalt | | ☐ |
| 7. | Väljuvate kaablite ühendamine | | ☒ |
| | – seadmega otse | | ☐ |
| | – klemmliistu abil | | ☐ |
| | – seadmega alqab | | ☐ |
- mm²

Lisateave _____
