

	II korruse jaotuskeskusesse JK5	40.0		AMCMK-HF4x25+16
	Pealüüti			
7 A7	Korter 7 Korteri 1 elektrienergiaarvesti		C32	
7.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4
7.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
7.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5
RVK7	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A			
7.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
7.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5
8 A8	Korter 8 Korteri 8 elektrienergiaarvesti		C32	
8.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4
8.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
8.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5
RVK8	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A			
8.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5
8.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5

[