

	III korruse jaotuskeskusesse JK6	20.0		AMCMK-HF4x25+16	
	Pealüüti				
9	Korter 9		C32		
A9	Korteri 9 elektrienergiaarvesti				
9.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4	
9.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
9.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5	
RVK9	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A				
9.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
9.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5	
10	Korter 10		C32		
A10	Korteri 10 elektrienergiaarvesti				
10.1	El.pliit, ol.olev	3.5	C16	AL 4	
10.2	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
10.3	Ol.olev	1.5	C10	AL 2,5	
RVK10	Rikkevoolukaitselüüti, 2P, In=25A				
10.4	Ol.olev	2.0	C13	AL 2,5	
10.5	Ol.olev	1.0	C10	AL 2,5	