

LIITUMISTINGIMUSED

Ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

Objekt:	üksikelamu (2 krt)
Veetarve; kanaliseeritav vesi:	m ³ /d
Tehniliste tingimuste taotleja:	
Taotleja aadress ja telefon:	1 tel 5200 7170, e-post: torvotöö@tnt.ee

- Tehnilised tingimused projekteerimiseks:**

Veevarustus:

Projekteerida De 50 veetorustikust sadulühendusega PE PN10 veeühendustoru kuni elamuni.

Torustik dimensioneerida kinnistu arvutusliku veevajaduse järgi.

Vähim lubatud ühendustorustiku läbimõõt on De 32.

Ühendustorustikule tuleb kinnistu piirist 0,3-1 m väljapoole (tänaval alale) paigaldada maakraan koos spindlipikenduse ja kahega.

Elamusse rajada AS Tartu Veevõrk nõuetele vastav veemööduõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eestis kehtiv tüübikinnitus ja kehtiv taatus. Kinnistu tuleb veega varustada ühe veeühenduse ja veemööduõlme kaudu. Enne veemööduõlme ei tohi veeühendustorule rajada ühtegi hargnemist.

AS Tartu Veevõrk nõuded veemööduõlmele: <https://www.tartuvesi.ee/veemoodusolm>.

Reoveekanalisatsioon:

Kinnistu reovesi juhtida Mäe tänaval kanalisatsioonitorustikku De 250.

Reovee juhtimiseks ühiskanalisatsioonivõrku tuleb kinnistule projekteerida pumpla ning survetorustik kuni olemasoleva eesvooluni (ristmikul asuv kanalisatsioonikaev). Elamust projekteerida iseoolne torustik kuni pumplani.

Reoveepumpla ja survetorustiku dimensioneerib projekteerija. Survetoru materjalina kasutada PE PN10 toru.

Rajatav survetorustik on kinnistutorustiku osa. Liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga jääb iseoolsel torustikul asuv kanalisatsioonikaev (A).

Isevoolne torustik projekteerida De 160 ning hoone väljundid kuni esimese kaevuni De 110 torudest. Torustik projekteerida SN8 rõngasjäikusega PVC torudest.

Isevoolsele torustikele projekteeritavate kaevude vähim läbimõõt on De 400/315. Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

Sademeveekanalisatsioon:

Käesoleval ajal puudub _____ lõigus _____ in sademeveekanalisatsioon. Sademevesi immutada kinnistul pinnasesse. Projekteerida vastavad rajatised.

Sademe- ja drenaaživee juhtimine reoveekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Üldised tingimused:

- Veevärk tagab liitumispunktis veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar).
- Liitumistingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Torustike ehitamiseks tuleb liitujal tellida veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt ning kooskõlastada AS-ga Tartu Veevärk, kõigi võrguvaldajatega ja linnainseneriga.
- Projekteerija peab taotlema koostatud projektile ehitusloa või ehitusteatise.
- AS-le Tartu Veevärk tuleb kõigi kooskõlastustega veevarustuse ja kanalisatsiooni projektist esitada:
 - 2 paberkandjal eksemplari
 - digitaalne projekt, mis vastab ehitusprojekti dokumentide digitaalse vormistamise nõuetele
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.** Liitumistasu suurus määratakse liitumislepingus. Liitumistasu arvutatakse vastavalt kehtivale liitumistasu arvutamise metoodikale.
- Projekti alusel korraldab torustike ehitamise tänaval kuni liitumispunktideni AS Tartu Veevärk. Liitumispunkti asukoht täpsustatakse liitumislepingus.
- **Ehitatud torustike kohta tuleb AS-le Tartu Veevärk kohe pärast ehitustööde lõpetamist esitada ehitusgeodeetilisi uurimistöid teostava ettevõtte koostatud teostusmõõdistus (paberil ja digitaalselt).**

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!