
Subject:

Tere, edastan arvamuse

AS Keila Vesi veeosakond on Teie poolt 17.11.2020 saadetud _____ juurdepääsutee, põhiprojekti Töö nr _____ materjalid läbi vaadanud ja nõustub esitatud lahendustega tingimustel:

1. Enne kaevetöödega alustamist koostada kaevetööde luba
2. Planeeritud tööde alas paiknevad _____ rajatised (kaevud, luugid), enne kaevetöödega alustamist teostada nende ülevaatus _____ esindaja juuresolekul.
3. Kui tööde käigus selgub, et kaevude teekonstruktsiooni sisse jääv osa vajab rekonstrueerimist, siis see kuulub töövõttu.