

TÄHIS	SKEMAATILINE JOONIS (VÄLISVAADE)	SEINAAVA MÕÕT		HULK KOKKU	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
A 7		1400	1800	1	uus 1-väljaline avatavi puitprofiilaken kolmekordne klaaspakett raam - seest loodusvalge linaõlivärv 372x väljast mahekollane linaõlivärv 301x leng - seest loodusvalge linaõlivärv 372x väljast mahekollane linaõlivärv 301x klaas - kirkas NB! Täpsustada avanemiste käelisus
A 8		940	1400	10	uus 1-väljaline puidust katuseaken Velux GLL PK 08 kolmekordne klaaspakett avanemine - pöördavatav raam - väljast tumehall (katuse toon) seest läbipaistev lakk leng - väljast tumehall (katuse toon) seest läbipaistev lakk klaas - kirkas Velux GLL Uw=1,1
A 9		2000	1000	1	uus 3-väljaline mitteavatavi puitprofiiliga siseaken kahekordne klaaspakett avanemine - osaliselt avatav raam - loodusvalge linaõlivärv 372x leng - loodusvalge linaõlivärv 372x klaas - kirkas

Märkused:

1. Avatäidet töövõtja peab tagama valitud konstruktsioonitüübi tugevuse ja kestvuse.
2. Aknad valmistada kvaliteetsest, tsüklisest AB-klassi kvaliteetse rõugete vastavast tüüpideurikast männipuidust.
3. Ajustatruu kujundusega akendel klaaside kinnitamisel kasutada linaõli-aknakitti.
4. Olemasolevatel akendel väljast raamil kasutada originaalklaasi või uute akende puhul tavalist klaasi paksusega 3 mm.
5. Metallsulused (hinged, käepidemed jne) valida säilinud originaalide eeskujul.
6. Nii kuusekujulise silikoontihendi kinnitamiseks sisse aknavälise freesida lengi sisse kinnitustsoon.
7. Paigaldamisel kasutada konstruktsioonide vahel linatõkku.
8. Joonisel on antud avatäidet teoreetilised mõõdud, mis tuleb töövõtjal täpsustada kohapeal, olemasolevate akende järgi. Enne avatäidet valmistamist tuleb töövõtjal kontrollida olemasolevate akende mõõde. Lõplik tellimus koostatakse tegelelike mõõdude alusel, kohapeal, olemasolevate akende järgi.
9. Uued aknad valmistada sisse ja välja avanevatena. Akende osad, mis pole avatavad ühe sama profiili ja tegumoeaga nagu avatavad aknad.
10. Uute raamide valmistamisel võtta aluseks olemasolevate akende konstruktsioonide mõõdud ja profiilid. Kõik muudatused profiilide valikul kooskõlastatakse projekteerijaga.
11. Akna avatäidet spetsifikatsioonis on esitatud soovitud hoone fassaadi väljastpoolt.
12. Akna veeplekid valmistada heledakollasest plekidest RR 24.
13. Sisemised aknalaudad valmistada ajaloost aknalaudad traditsioonilise kujunduse aluseks võttes kvaliteetsest männipuidust.
14. Akende piiridelistudeks valida lihtsa ajaloost profiiliga liistud. Piiridelistud värvida fassaadiga sama värviga (mahekollane linaõlivärv 301x).
15. Uute akende väljast piiridelistud valmistada seinaga risti paigaldatud lihtsast servili lauast. Ülemisele ja alumisele lauale anda minimaalne kalle vihmavee ärajuhtimiseks.