


V1.S1-1 SKEEM



MATERJALIDE VÄLJAVÕTE

- | | | | |
|--|-----------|---|---------------------|
| 1. ÄÄRIK-MAASIIBER DN100, PN16, L=190,
KOOS TELESKOOPILISE SPINDLI PIKENDUSEGA
(KÕRGUSELE TORU TELJEST 2,1m) JA MALM-
KAPEGA Q=40T, SIIBER AVK VÕI ANALOOG | -3 KOMPL. | 7. PE-PLASTTORU EL.KEEVISMUHV-PIME De110 PN16,
SDR11 | -2 TK |
| 2. SAMBAKUJULINE TELESKOOPNE MAA-ALUNE
TULETÕRJEHÜDRANT DN100, PN16, ISETÜHJENEV
nb! PEAB OLEMA VÕIMALIK ÜLEMISE OSA
VAHETUS, KUI ON PURUKS SÕIDETUD. EN14384:2005
NÄITEKS: ANTARAO T-WN DN100 | -1 KOMPL. | 8. PE-PLASTIST PE100 VEEVARUSTUSE TORU De110 PN10
SDR17, KERAS VÕI KAIKAD | -87 m |
| 3. TEMPERMALMIST KORROSIONIKINDLA KATTEGA
VEEVARUSTUSE ÄÄRIKRISTMIK D100*100 PN16
(PAIGALDUSEKS PINNASSE) | -1 TK | 9. PE-PLASTTORU EL.KEEVISMUHV-PIME De110 PN16,
SDR11 | -2 TK |
| 4. TERASEST KORROSIONIKINDLA KATTEGA VABAÄÄRIK
DN100 PN10 (PLASTTORUDE ÜHENDAMISEKS) | -3 TK | 10. PE-PLASTTORU EL.KEEVISMUHV-KÄÄNAK 45° De110 PN16,
SDR11 | -2 TK |
| 5. PE-PLASTTORU KÄELUS De110 PN16, PÖKK-KEEVI-
TÄTAV, L=160, SDR11 | -3 TK | 11. PVC-HOIATUSLINT VEETORULE | |
| 6. PE-PLASTTORU EL.KEEVISMUHV De110 PN16,
L=145, SDR11 | -6 TK | 12. VASEST ISOLEERITUD MÄRKEKAABEL S=2,5mm2 PLASTORULE | |
| | | 13. EHITUSLIIV Fr.0...2 TORUSTIKU ALUSEKS | -97 m |
| | | 14. PLASTKORPUSEGA Dsize=1600 VEEMÕÕTJAKAEV MÕÕTJAGA
DN50, KANDILISE SOOJUSTATUD LUUGIGA, BETOONALUSEL
VAST. JOONISELE (L004480), TÄHIS JOONISTEL VMK-1 | -13 m3
-1 KOMPL. |