

VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

TEHNILISED TINGIMUSED

26. märts 2020

Lähtudes _____ poolt esitatud tehniliste tingimuste taotlusest (r _____) ja võttes aluseks „Ühisveevärgi ja _____-kanalisatsiooni seaduse“ § 2 lõike 2 ja _____ Vallavalitsuse 26.02.2020 korralduse nr _____, määrata Harjumaal, Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, _____ kinnistule sademevee ärajuhtimiseks tehnilised tingimused:

1. Tehniliste tingimuste eesmärk: _____ kinnistul asuva kraavi torutamine.
2. Kinnistut läbiva kraavi torutamiseks rajada drenaaži toru minimaalses läbimõõdus de315. Drenaaži toru rajada killustiku padja sisse ning ummistuste vältimiseks katta geotekstiilse kangaga. Rajatava drenaaži toru põhi peab olema samal kõrgusel olemasoleva kraavi põhjaga. Toru kõrgus peab minema kokku ülejäänud kraavi torutatud lõikudega selliselt, et oleks tagatud kalle _____ suunas.
3. Drenaaži toru mõlemasse otsa rajada kaev, tagamaks vajadusel ühtse kraavi torutamine suuremaks ulatuses.
4. Kraavis asuvad olemasolevad _____ kinnistute sademevee väljaviigud liita olemasolul rajatava toruga läbi liitumis- ja seirekaevu.
5. Tööprojekt kooskõlastada _____ kinnistu omanikega. Kinnistu piirid asuvad otse kraavi tsentris.
6. Tööprojekt _____ tervikuna kooskõlastada Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnaga, kõigi olemasolevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste (tehnovõrkude) omanikega või valdajatega, maaomanike ja kasutajatega, kelle maakasutust või ehitusõigust projekt mõjutab.
7. Koostada sademevete ärajuhtimise projekt. Projekt esitada vallavalitusele digitaalselt.
8. Tehnilised tingimused kehtivad 5 aastat.

Lisa: Skeem tehniliste tingimuste juurde - 1 lehel

Lisa: Skeem tehniliste tingimuste juurde

