

ELAMU ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKT

Spetsifikatsioon

Jrk.	Pos.nr	Seadme kirjeldus	Toote tüüp	Valmistaja	IP klass	Paigalduse viis	Ühik	Kogus	Hind kokku [€]
		JAOTUSKESKUSED							
1		PJK komplekteerida vastavalt skeemile EL-7-01	N/A	N/A	IP30	Süvis	tk	1	
		VALGUSTID							
2	Pos.1	Pind./Riput. laevalgusti 2x18W LED 230VAC	N/A	N/A	IP20	Pind./riput.	tk	11	
3	Pos.2	Süvis, laevalgusti 10W LED 230VAC	N/A	N/A	IP20	Süvis	tk	11	
4	Pos.3	Pind. plafoonvalgusti 20W LED 230VAC	N/A	N/A	IP20	Pind	tk	2	
5	Pos.4	Süvis, laevalgusti 6W 12VDC	N/A	N/A	IP44	Süvis	tk	6	
6	Pos.5	Pind, peeglivalgusti 10W/470lm LED 230VAC	N/A	N/A	IP44	Pind	tk	2	
7	Pos.6	Pind. seinavalgusti 6W LED 230VAC	N/A	N/A	IP44	Pind	tk	2	
8	Pos.7	Pind, seinavalgustii 10W LED 230VAC	N/A	N/A	IP20	Pind	tk	1	
9	Pos.8	Pind. seinavalgusti 12W LED 230VAC	N/A	N/A	IP44	Pind	tk	5	
		LÜLITID							
10		Lihtlüliti 10A/230VAC	Basic55	ABB	IP20	Süvis	tk	12	
11		Grupilüliti 10A/230VAC	Basic55	ABB	IP20	Süvis	tk	1	
12		Veksellüliti 10A/230VAC	Basic55	ABB	IP20	Süvis	tk	6	
13		Ristlüliti 10A/230VAC	Basic55	ABB	IP20	Süvis	tk	1	
		PISTIKUPESAD							
14		Pistikupesa 16A/230VAC, PE-kontaktiga	Basic55	ABB	IP44	Süvis	tk	6	
15		Pistikupesa 16A/230VAC, PE-kontaktiga	Basic55	ABB	IP20	Süvis	tk	57	
16		Generaatori pistikupesa 16A/230VAC, PE-kontaktiga	Basic55	ABB	IP44	Pind	tk	1	
17		El.pliidi pistikupesa, 3F-NPE	N/A	N/A	IP20	Süvis	tk	1	
18		Seadme toos/harukarp	N/A	OBO BETTERMANN	IP44	N/A	tk	8	
		LÜLITITE / PISTIKUPESAD RAAMID							
19		1-ne raam	Basic55	ABB		N/A	tk	24	
20		2-ne raam	Basic55	ABB		N/A	tk	19	
21		3-ne raam	Basic55	ABB		N/A	tk	7	
		TERMOSTAADID							
22		Põrandakütte termostaat põrandaanuriga	N/A	N/A	IP44	Süvis	tk	2	
23		Põrandakütte termostaat õhuanduriga	N/A	N/A	IP20	Süvis	tk	9	

ELAMU ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKT

Spetsifikatsioon

[illegible]

MÄRKUSED:

Installatsiooni abimaterjalid sh kaablikaitsetorud, harukarbid, kiirühendusklennid, kinnitusvahendid jms täpsustatakse tööde käigus.

[illegible]

Spetsifikatsioon

Jrk.	Pos.nr	Seadme kirjeldus	Toote tüüp	Valmistaja	IP klass	Paigalduse viis	Ühik	Kogus	Hind kokku [€]
Projekti nimeliselt valmistajafirma, tootenimetuse või koodiga määratletud toodet võib asendada muu firma samaväärse tootega tellija nõusolekul ainult pärast hinda ja kvaliteeti määravate Paigaldustööde mahtu kuulub muu hulgas seadmete ja paigaldiste varustamine tunnussiltide ja markeeringuga, süsteemide ja seadmete ekspluatatsioonipersonalile vajaliku väljaõppe Seadusandlusega ja eriahtidega määratud juhtudel tuleb korraldada paigaldatud seadmete ja süsteemide ülevaatusi, teimimisi, testimisi, kontrollkäivitusi, surve- ja pingeproove,									