

Tähis:	KVU-01
Tüüp:	Ühepoolne klaasitud välisuks koos mitteavanevate klaasitud osadega v.a postkastid.
Avamõõt (lxh mm):	3 400×2 530
Kälisus (R-pk / L-vk):	L
Kogus:	2
Soojajuhtivus (Uw):	-
Päikesekiirguse tegur (g):	-
Tulepüsimus:	-
Helipidavus (Rw):	≤ 35 dB
Õhupidavus:	1
Veepidavus:	2A
Vastupanu tuulekoormusele:	C1
Vandalismikindlus:	RC2
Skeem / Foto:	
Profiil / Viimistlus:	Metallprofiilidest ukسلeng / -raam, süsteem SCHÜCO, FORSTER (või samaväärne analoog), viimistlus: värvitoon väljast: tumepruun RAL8014, värvitoon seest: tumepruun RAL8014. Värvimine vastavalt QUALICOAT või GSB standardile.
Sokkel / Viimistlus:	Roostevaba terasleht, paksus min 0.8mm, kõrgus min 150mm, kinnitus RVT kruvidega.
Klaas / Viimistlus:	1x klaas, lamineeritud, karastatud; klaasitoon: kirgas.
Lävepakk / Viimistlus:	Uksetootja madal nat roostevabateraskattega lävepakk, maks h=20 mm, viimistlus: harjatud nat roostevabateras, kaldega väljapoole.
Link-käepide / Viimistlus:	Olemasolevad taaskasutada.
Lukk / Viimistlus:	Olemasolevad taaskasutada. Fonolukusüsteemiga ühildada.
Hing / Viimistlus:	Uksetootja tüüpne hing / tarvikud, tüüp: standardtoode (EVS-EN 1935), viimistlus: värvitoon tumepruun RAL8014 või standardviimistlus.
Sulgur / Viimistlus:	Tüüpne sulgur (EVS-EN 1154, EVS-EN 1158), nt ASSA ABLOY DC700 , viimistlus: värvitoon tumepruun RAL8014 või standardviimistlus.
Piiraja / Viimistlus:	Lahendada ühiselt tüüpse sulguriga, viimistlus: värvitoon tumepruun RAL8014 või standardviimistlus.
Fiksaator / Viimistlus:	Analoogne olemasolevaga.
Automaatika / Viimistlus:	Süvistatav fonolukusüsteem (olemasoleva taaskasutus).
Paigaldussüsteem:	Paigaldussüsteem ja kinnitused vastavalt klaasfassaadi- akna- ja uksetootja / -valmistaja / -tarnija juhendile.
Avapale:	Liitumisvuugid konstruktsioonidega katta seest ja väljast katteplekkidega, viimistlus: värvitoon tumepruun RAL8014.
Märkused:	Enne uste valmistamist kindlasti kontrollida ava tegelikke mõõte, kinnitamise ja paigaldamise võimalusi. Aadress klaasil ei kuulu hanke mahtu. Oleva avatäite utiliseerimine kuulub hanke mahtu. Auru- ja tuuletõkketeipe vaja ei ole. Postkastid ei tule ukse sisse, tulevad eraldi koridori seinale vt. PK-01.