

Nõuded ATS- le.

1. Tuleb pakkuda adresseeritud ATS;
2. Infopunkti asukoht korrusel 1 asuvas endises valvuriruumis.
3. Pööningut hetkel arvesse ei võta, kuna täisulatuses ehitatakse ümber.
4. Korrustel 3, 1 ja keldris viirutatud aladel ATS (konventsionaalne) on olemas. Nimetatud aladelt informatsiooni edastus adresseeritava ATS- i keskseadmesse tuleb teha ahelate põhiselt, mooduleid kasutades.
5. Hinnapakkumise koostamisel tuleb arvestada varjatud ruumidega (ruumid tuleb kohapeal täpsustada).
6. Peakilbi asukoht on märgistatud keldrikorruse plaanil.
7. Signaali edastamisega Häirekeskusesse või turvafirmasse ei pea arvestama.
8. ATS- i komponendid (andur, nupp, aadressmoodul) peavad sisaldama lühiseeraldajat.
9. Sundventilatsiooni, suitsueemaldust, jahutust, lifte hoones pole.
10. Pakkuja peab võtma enda peale (KÜ väljastab vastava volituse) kohustuse taotleda ehitusteatise ja kasutusteatise esitamine kohalikule omavalitsusele.
11. Projekteerimisaluseks võtta Eesti Vabariigis kehtivad normid.