

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
----	---------	-------	-------	------	----------

SOOJUSVARUSTUS

1	Gaasikatel GC7000iW Q(küte)=14 kW. Täiskomplektne koos automaatika ja põletiga.		1	tk	Bosch
2	Veeboiler VPB S300		1	tk	Nibe
3	Paisupaak tarbeveele Airfix D 18 V=18l		1	tk	Flamco
4	Paisupaak Flexcon Premium 12, max töö rõhk 10 bar, V=12l		1	tk	Flamco
5	Ringluspump P-1 ALPHA-2 25- 60 130/ 0,17 l/s, H=30 kPa		1	tk	Grundfos
6	Ringluspump P-2 ALPHA-2 15- 80 130/ 0,1 l/s, H=65 kPa		1	tk	Grundfos
7	Ringluspump P-3 ALPHA-2 25- 60 130/ 0,16 l/s, H=60 kPa		1	tk	Grundfos
8	Ringluspump P-4 ALPHA-2 25- 60 130/ 0,17 l/s, H=50 kPa		1	tk	Grundfos
9	Ringluspump P-5 ALPHA-1 25- 50 130/ 0,15 l/s, H=25 kPa		1	tk	Grundfos
10	Reguleerventiil RV-1 0,1l/s, DN=15, Kvs=1		1	tk	Danfoss VRG-3
11	Reguleerventiil RV-2 0,16l/s, DN=15, Kvs=1,6		1	tk	Danfoss VRG-3
12	Hüdrauliline eraldaja FlexBalance EcoPlus C1		1	tk	Flamco
13	Mudafiltrid vastavalt		1	kompl	
14	Näitavad mõõteriistad vastavalt põhimõttelisele skeemile KVK-7- 06		1	kompl	
15	Õhuärastusventiilid vastavalt põhimõttelisele skeemile KVK- 7-06		1	kompl	
16	Sulg – ja reguleerventiilid vastavalt põhimõttelisele skeemile KVK-7-06		1	kompl	
17	Tagasilöögiklapid vastavalt põhimõttelisele skeemile KVK- 5-06		1	kompl	
18	Täiteventiilid vastavalt põhimõttelisele skeemile KVK- 7-06		1	kompl	
19	Terastoru DN15 koos vajalike liitmike ja kinnitustega+isolatsioon		1	kompl	

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
20	Terastoru DN 20 koos vajalike liitmike ja kinnitustega+isolatsioon		1	kompl	
21	Terastoru DN 25 koos vajalike liitmike ja kinnitustega+isolatsioon		1	kompl	
KÜTTESÜSTEEM					
22	Põrandkütte kollektor ja seinapealne kollektorkapp 4 kontuurile Komplektis kontuuride reguleerventiilid koos 24V ajamitega ja sulgarmatuur, õhutus- ja tühjenduskraan, möödaviik tasakaalustusventiiliga, kontrollid ja trafo.	Kollektor nr 1	1	tk	Uponor
23	Tasakaalustusventiil (kollektori ees)	STAD/F-20	1	tk	TA Hydronics
24	Täisavaga kuulkraan	SV DN32 Ball valve	1	tk	
25	Terasplekist radiaator	CV22-500-1200	1	tk	Purmo
26	Terasplekist radiaator	CV22-600-1200	4	tk	Purmo
27	Terasplekist radiaator	CV22-600-2300	1	tk	Purmo
28	Terasplekist radiaator	CV22-900-900	1	tk	Purmo
29	Terasplekist radiaator	CV22-600-1600	1	tk	Purmo
30	Terasplekist radiaator	CV22-600-1800	1	tk	Purmo
31	Terasplekist radiaator	CV22-600-1200	1	tk	Purmo
32	Terasplekist radiaator	CV22-600-1800	1	tk	Purmo
33	Radiaatorventiil	RA-N 15	11	tk	
34	Põrandkütte toru (plast) PE-Xa	16 x 2,0 mm	156	m	Uponor
35	Komposiittoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	PE1 DN32	7	m	
36	Isolatsioon torule DN32 (hülss), s=30 mm		7	m	
37	Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN15	16	m	
38	Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN20	5	m	
39	Terastoru koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN25	11	m	
40	Plasttoru PE-Xa koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN16	31	m	

SPETSIFIKATSIOON

NR	NIMETUS	TÄHIS	KOGUS	ÜHIK	MÄRKUSED
41	Plasttoru PE-Xa koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN20	10	m	
42	Plasttoru PE-Xa koos vajalike liitmike ja kinnitustega	DN25	2	m	
43	Isolatsioon torule DN16 (villakoorik), s=30 mm	DN16	11	m	
44	Isolatsioon torule DN20 (villakoorik), s=30 mm	DN20	12	m	
45	Isolatsioon torule DN25 (villakoorik), s=30 mm	DN25	13	m	
46	Eelisooleeritud toru Thermo Twin	DN25+DN25	14	m	Uponor
47	Eelisooleeritud toru Thermo Quattro	DN 32+DN32 DN28+DN18	15	m	Uponor
48	Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, Märkus!				