

KÜTTE JA VENTILATSIOONI PÕHISEADMETE TABEL

31.08.2016

Tähis	Seadme nimetus	Seadme asukoht, teeninduspiirkond	Vooluhulk, m ³ /h	Rõhukadu, Pa	Arvutuslik temp., (t _{sis} /t _{väl} , °C) (t _{in} /t _{out} , °C)	Jahutus (kW)	Küte (kW)	El.mootor, (kW, A)	Märkused
VENTILATSIOON									
SV1	Ventilatsiooniagregaat - sissepuhe - väljatõmme Elektrikalorifeer	Tehnilise ruumi seina peal, eramu ruumid	76 l/s 79 l/s	130 120				230/1,7 kW/ 7,2 A	Nt. Flexit UNI 4 R E EC R 230 (EU7 sissepuhke poolel, EU3 väljatõmbe poolel) Komplektis juhtimisautomaatika
S1KL01	Õhuklapp								El. ajamiga 230 V, vedru- tagastusega soojustatud välisõhuklapp
V1KL01	Õhuklapp								El. ajamiga 230 V, vedru- tagastusega soojustatud välisõhuklapp
V2VTv01	Seinaventilaator	Garaazi sein peal, garaaz	19 l/s	50				0,03 kW 0,17 A	Nt. Systemair KV 125 M Sileo 1x220 V, 60Hz
	Kiiruseregulaator							1,5 A	Nt. Systemair RE 1,5 1x230 V