

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON (KÜTE, VENTILATSIOON)

NR	Nimetus	Suurus	Toode	Ühik	Kogus	Märkused
	Süsteem SV-1					
1	Spiraalvaltsiga õhutoru	100		m	10	
2	Spiraalvaltsiga õhutoru	125		m	11,5	
3	Spiraalvaltsiga õhutoru	160		m	32,4	
4	Spiraalvaltsiga õhutoru	200		m	5,1	
5	Põlv-30	100		tk	1	
6	Põlv-30	160		tk	3	
7	Põlv-45	200		tk	2	
8	Põlv-60	160		tk	4	
9	Põlv-90	100		tk	7	
10	Põlv-90	125		tk	3	
11	Põlv-90	160		tk	5	
12	Põlv-90	200		tk	2	
13	Sadul	125/100		tk	1	
14	Sadul	160/125		tk	2	
15	Sadul	160/100		tk	3	
16	Sadul	160/160		tk	1	
17	Sadul	200/160		tk	2	
18	Sadul	160/100		tk	1	
19	Üleminek	125/100		tk	1	
20	Üleminek	200/160		tk	3	
21	Üleminek	160/100		tk	2	
22	Üleminek	200/125		tk	1	
23	Üleminek	250/160		tk	1	
24	Välisrest	250	RISV-300x300-250	tk	1	
25	Sissepuhkeplafoon	100	KTI-100	tk	2	
26	Sissepuhkeplafoon	125	KTI-125	tk	2	
27	Sissepuhkeplafoon	160	KTI-160	tk	1	
28	Õhujagaja	100	STQA-100	tk	1	
29	Väljatõmbeplafoon	100	KSO-100	tk	3	
30	Väljatõmbeplafoon	125	KSO-125	tk	1	
31	Väljatõmbeplafoon	160	KSO-160	tk	1	
32	Väljatõmbeplafoon	100	KSO-P-100	tk	1	
33	Õhuhajutaja	160	EYMA-2-016	tk	1	
34	Soojustatud reguleerklapp	160	DTBU-160-230-LMF	tk	2	vt.Põhiseadmete tabel
35	Mürasummuti	100	BDER-30-010-060	tk	1	

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON (KÜTE, VENTILATSIOON)

36	Müra summuti	125	BDER-30-012-060	tk	2	
37	Müra summuti	160	BDER-30-016-060	tk	2	
38	Müra summuti	200	NRF 50-200-1200	tk	2	
39	Tuletõkkeklapp	125	ETPR-17-012	tk	1	
40	Tuletõkkeklapp	160	ETPR-17-016	tk	3	
41	Soojusisolatsioon	100	b=100mm	m2	0,7	
42	Soojusisolatsioon	125	b=100mm	m2	10,8	
43	Soojusisolatsioon	160	b=50mm	m2	2,4	
44	Soojusisolatsioon	160	b=100mm	m2	11,4	
45	Puhastusluuk			tk		vastavalt vajadusele
	Süsteem V-2					
1	Spiraalvaltsiga õhutoru	125	BDEK-1-012	m	0,3	
2	Välisrest	125	RISV-200x200-125	tk	1	
3	Värskeõhuklapp	100	Fresh 100 dB	tk	1	Fresh AB
4	Raskusrest VK 12			tk	1	Systemair
	Süsteem V-3					
1	Spiraalvaltsiga õhutoru	160		m	1	
2	Põlv-90	160		tk	1	
3	Välisrest	160	RISV-200x200-160	tk	1	
4	Soojusisolatsioon		EI30 b=40mm	m2	0,5	
	VÄLISÕHU JUURDEVOOL KAMINALE V-4					
1	PE-ventilatsioonitoru	125		m	4,5	
2	Soojustatud reguleerklapp	125	DTBU-125-230-LMF	tk	1	
3	Soojusisolatsioon	125	b=50mm	m2	2,9	
4	Putukavõrk	125		tk	1	
	KÜTE					
1	Komposiititoru	16		m	10	Unipipe
2	Komposiititoru	25		m	2	Unipipe
3	Komposiititoru	40		m	11	Unipipe
4	Komposiititoru	50		m	19	Unipipe
5	Põrandaküttetoru PE-Xa 20x2.0mm	20		m	650	pePEX
6	Põlv-15	40		tk	1	Unipipe
7	Põlv-90	16		tk	8	Unipipe
8	Põlv-90	25		tk	1	Unipipe
9	Põlv-90	40		tk	19	Unipipe
10	Põlv-90	50		tk	12	Unipipe
11	Kolmik	16/16/25		tk	2	Unipipe

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON (KÜTE, VENTILATSIOON)

12	Kolmik	50/50/25		tk	2	Unipipe
13	Kolmik	50/50/40		tk	2	Unipipe
14	Teraspanelradiaator (komplektis õhutused)		C11-600-1600	tk	1	PURMO
15	Teraspanelradiaator (komplektis õhutused)		C21-600-900	tk	1	PURMO
16	Reguleerventiil + Termostaatpea	DN15	RA-N 15	tk	2	DANFOSS
17	Sulgventiil	DN15		tk	2	
18	Põrandaküttekollektor 6 kontuurile		UPONOR WGF 1" MANIFOLD 3 20X2,0	tk	2	UPONOR
19	Ajam 24V			tk	12	
20	Kontroller C-56, 230V			tk	2	
21	Juhtimispaneel I-76, 230 V			tk	2	
22	Konverter TR 131, 230 V			tk	2	
23	Termostaat Radio 24V Public T-54 põranda anduriga UCS + alusraam			tk	12	
24	Liiniseadeventiil	DN25		tk	1	
25	Sulgventiil	DN25		tk	1	
26	Liiniseadeventiil	DN20		tk	1	
27	Sulgventiil	DN20		tk	1	
28	Kaitseülss 28/23			tk		vastavalt vajadusele

Seletuskirjas, joonistel ja spetsifikatsioonis antud kvaliteedi nõuded on kohustuslikud. Ventilatsiooniseadmete ja nende tarvikute põhinäitajad on toodud tabelis 09-16_KV_POHISEADMETE_TABEL.

Tabelis 09-16_KV_POHISEADMETE_TABEL loetletud seadmete tüübid on toodud näiteks ning tellija ja projekteerijaga kooskõlastamisel neid võib asendada teiste tootjate samaväärsete toodetega.

Juhul, kui seletuskirjas või joonistel kirjeldatud tööde teostamiseks on vajalikud ülaltoodud loetelus loetlemata materjalid või tooted, kuuluvad need samuti töövõtu hulka.